



Legenda prvků

- SSV IP LAN 230V SSV IP, Systémový server VoIP
- VS-IP VS IP, Volací šňůra IP
- ZVST IP ZVST IP, Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP (KU68)
- SIJ IP SIJ IP, Signalizační jednotka IP (KU68)
- N350 IP 230V N350 IP, Napáječ 350W 24V (KU68+KU68)
- SM IP SM IP, Switch modul (RJ45) IP (KT250) 2 + 6 PoE
- TANV IP TANV IP, Táhlo nouzového volání IP (KU68)
- TTNV IP TTNV IP, Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP (KU68)
- IP SV SV IP, Svitidlo IP (KU68)
- TPS IP TPS IP, Terminál personálu signalizační IP (KU68)
- SW8 SW8 IP, Switch 8 portů 100Mb/s

LEGENDA INSTALAČNÍHO VEDENÍ

- A - FTP 5E (SXKD-5E-FTP-LSOH) - ethernet
- B - CHKE-R 2x2,5 mm² - napájení
- C - UTP 5E (SXKD-5E-UTP-LSOH) - simple bus
- - TRUBKA HFX d = 25mm

○ - Krabice KU 68

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
A.P.1.01	ZÁDVEŘÍ	4,88
A.P.1.02	POKOJ	16,77
A.P.1.03	KOUPELNA	5,74
		27,39 m²
A.P.2.01	ZÁDVEŘÍ	4,84
A.P.2.02	POKOJ	16,77
A.P.2.03	KOUPELNA	5,78
		27,39 m²
A.P.3.01	ZÁDVEŘÍ	4,89
A.P.3.02	POKOJ	16,77
A.P.3.03	KOUPELNA	5,74
		27,40 m²
A.P.4.01	ZÁDVEŘÍ	4,85
A.P.4.02	POKOJ	16,69
A.P.4.03	KOUPELNA	5,78
		27,32 m²
A.P.5.01	ZÁDVEŘÍ	4,85
A.P.5.02	POKOJ	23,70
A.P.5.03	KOUPELNA	5,78
		34,33 m²
A.1.01	SCHODIŠTĚ	37,98
A.1.02	OBYVACÍ POKOJ	56,88
		94,86 m²
		238,69 m²

Rozvody slaboproudů provedeny podle ČSN 33 2000-5-52.  
Datové rozvody provedeny kabely UTP, FTP, cat.6  
Veškeré kabelové rozvody slaboproudů budou uloženy v trubkách toy.

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu				Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby		místo stavby		p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník				generální architekt			
<div> MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>				<div></div> <div>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>			
autorizace				projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod  Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení			
část				Slaboproud			
výkres				PŮDORYS 1.N.P.-SYSTÉM SESTRA-PACIENT			
datum zhotovení		měřítko		SO/IO		paré	
10/2023		1:100		SO.01			
datum revize		číslo revize		číslo výkresu			
-		-		D.1.4.e.01.03			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO