



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha [m2]
A.P.1.01	ZÁDVEŘÍ	4,88
A.P.1.02	POKOJ	16,77
A.P.1.03	KOUPELNA	5,74
		27,39 m²
A.P.2.01	ZÁDVEŘÍ	4,84
A.P.2.02	POKOJ	16,77
A.P.2.03	KOUPELNA	5,78
		27,39 m²
A.P.3.01	ZÁDVEŘÍ	4,89
A.P.3.02	POKOJ	16,77
A.P.3.03	KOUPELNA	5,74
		27,40 m²
A.P.4.01	ZÁDVEŘÍ	4,85
A.P.4.02	POKOJ	16,69
A.P.4.03	KOUPELNA	5,78
		27,32 m²
A.P.5.01	ZÁDVEŘÍ	4,85
A.P.5.02	POKOJ	23,70
A.P.5.03	KOUPELNA	5,78
		34,33 m²
A.1.01	SCHODIŠTĚ	37,98
A.1.02	OBÝVACÍ POKOJ	56,88
		94,86 m²
		238,69 m²

- SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL

NOUZOVÁ SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20

STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP20

DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP20

SERIOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20

KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP20

OVĽADACÍ TĽAČÍTKA S OTOČNÝM STMÍVAČEM

POHYBOVÝ SPÍNAČ, ÚHEL 360°

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s I_v=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň	DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby	p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník		generální architekt	
<div> MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>		<div></div> <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>	
autorizace		projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení	
část			
D.1.4.c		Elektroinstalace	
výkres			
PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
10/2023	1:100	SO.01	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	D.1.4.c.01.04	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO