



M12 - ROZDĚLOVÁČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - 10 OKRUHŮ
 - PLECHOVÁ SKŘÍN ROZDĚLOVÁČE PRO MONTÁŽ POD OMIKITU
 ROZMĚRY SKŘÍN 150x705x110mm
 SKŘÍN V BÍLÉM POKROVENÍ, UZAMKATELNÁ,
 PLECHOVÉ BOKY A ŽÁDA SOUČÁSTÍ SKŘÍNĚ
 - KOMBINOVANÝ AUTOMATICKÝ VYVÁŽOVACÍ
 VENTIL 1" - N.V. = 80% - 930l/h - 10kPa
 OPATŘEN MOTORICKÝM POHONEM PROPOJENÝM
 S PROSTOROVÝM TERMOSTATEM
 - PARTNERSKÝ REGULÁTOR TLAKOVÉHO ROZDÍLU 6/4"
 VÝVOD 230V VE SKŘINI TOPNÝCH OKRUHŮ

A diagram showing a square lattice of red dots. A red path is drawn, starting from the top-left corner and moving in a complex, non-linear fashion towards the center. Two black arrows are positioned at the top-left corner, pointing horizontally in opposite directions (one left, one right).

1.NP - R1.2								
Označení	Poznámka	Umístění	Plocha (m2)	Pokládky rozteč (cm)	Topný výkon na m2 (w)	Topný výkon plochy (w)	Délka trubek v okruhu (m)	Hmotnostní průtok okruhu (l/h)
01.02.2	Samostatná smyčka	P2.02 OBYV. POKOJ	32,8	20	69,6	2 282,9	70	75
2.01	Vyplněno přípojkami	P2.01 ZADVERĚ	5,3	15	78,8	417,6	-	-
2.02-1	Samostatná smyčka	P2.02 POKOJ	8,3	15	78,8	654,0	95	105
2.02-2	Samostatná smyčka	P2.02 POKOJ	8,3	15	78,8	654,0	80	90
2.03	Samostatná smyčka	P2.03 KOUPELNA	5,7	10	102,1	582,0	75	85
3.01	Vyplněno přípojkami	P3.01 ZADVERĚ	5,3	15	78,8	417,6	-	-
3.02-1	Samostatná smyčka	P3.02 POKOJ	8,3	15	78,8	654,0	95	105
3.02-2	Samostatná smyčka	P3.02 POKOJ	8,3	15	78,8	654,0	80	90
3.03	Samostatná smyčka	P3.03 KOUPELNA	5,7	10	102,1	582,0	75	85
4.01	Vyplněno přípojkami	P4.01 ZADVERĚ	5,3	15	78,8	417,6	-	-
4.02-1	Samostatná smyčka	P4.02 POKOJ	8,3	15	78,8	654,0	100	110
4.02-2	Samostatná smyčka	P4.02 POKOJ	8,3	15	78,8	654,0	85	95
4.03	Samostatná smyčka	P4.03 KOUPELNA	5,7	10	102,1	582,0	80	90

0+000 = 189.850 m n. m.		Souř. systém: JTSK		Výřezový systém: Bp	
<h1>Domov se zvláštním režimem Rácín, Kroměříž</h1>					
stupeň		DPS		místo stavby	
název projektu		Documentace pro provedení stavby		k.č. 5036, 3129/3 k.č. (země): Kroměříž (p.č.4834)	
stavběník		generální architekt			
 <p>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</p> <p>Město Kroměříž Veštek náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</p>		<p>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jelákovice 111 506 46 Jelákovice</p>			
autorizace		<p>projektant části</p> <p>PRODIN s.r.o. středisko 123 K Vápenice 2745, 530 02 Pávkovice emil Ondřej Zikán@prodin.cz tel.: +00481 66607 www.prodin.cz</p>			
část		<p>Ondřej Zikán ČA.07.0002394 v oboru vytápění a vzduchotechnika</p>			
D.1.4.b		 VTÁPĚNÍ			
výkres					
PŮDORYS 1.NP					
datum schválení	mřížko	SOJO	paré		
10/2023	1.50	SO.01			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu			
-	-	D.1.4.b.02			