







- |   |   |
|---|---|
|  | V DODÁVCE PROFESIE ELEKTRO BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ KABELY |
|  | CYKY-J 3x1,5 - NAPÁJENÍ REGULAČNÍ KLAPKY 24V                            |
|  | CYKO-O 2x0,75 - PROPOJ ČIDLA CO2 S REGULAČNÍ KLAPKOU - OVLÁDÁNÍ KLAPKY  |
|  | CYKO-O 3x0,75 - PROPOJ OVLADAČE TOPENÍ SE SKŘÍŇÍ TOPNÝCH OKRUHŮ         |

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
 Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3 -  
 - základní: krytím, izolací, polohou  
 - při poruše: automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
 V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zkušební podle čl.411.3.3.-  
 ochrana zvýšená proudovým chráničem s  $I_n=30\text{mA}$  a doplňkovým pospojáním

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO