



- Svody jsou tvořeny vysokonapěťovým izolovaným vodičem 8mm +
- svorka zkušební ZS
 - označovací štítek plastový
 - držák do zdiva DUŽ, rozteč držáků 0,75m,
 - ochranný úhelník OU

změna výškové úrovně jímacího vodiče

ZATŘÍDĚNÍ LPS - III. TŘÍDA
VALIVÁ KOULE r=45m
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST s=0,406m
JT30 - strojený jímač, v=3m, včetně podpěry, uchycení, zatížení
JT20 - strojený jímač, v=2m, včetně podpěry, uchycení, zatížení
JT10 - strojený jímač, v=1m, včetně podpěry, uchycení, zatížení
ZS - zkušební svorka
SK - svorka křížová
SS - svorka spojovací
SP - svorka spojovací
PV21 - podpěra vedení na ploché střechy
SR03 - svorka pásek - drát
SR01 - svorka pásek - pásek

Vnější systém ochrany před bleskem proveden podle ČSN EN 62305,ed:2.

Uzemnění provedeno podle ČSN 33 2000-5-54.

±0,000 = 189,850 m.n.m.

Souř.systém: JTSK

Výškový systém: BpV

název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň	DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby	p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník	generální architekt		
 Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž	ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice		
autorizace	projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod		
část		Elektroinstalace	
D.1.4.c		ZÁKLADY-ZEMNÍCI SOUSTAVA	
výkres			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
10/2023	1:100	SO.01	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	D.1.4.c.01.19	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO