



- |   |   |
|---|---|
| D | V DOVÁJCE PROFESIE ELEKTRO BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ KABELY |
| J | CYKY-J 3x1,5 - NAPÁJENÍ REGULAČNÍ Klapkou 24V                           |
| E | CYKY-O 2x0,75 - PROPOJ ČIDLA CO2 S REGULAČNÍ Klapkou - OVLÁDÁNÍ Klapky  |
| F | CYKY-O 3x0,75 - PROPOJ OVLADAČE TOPENÍ SE SKŘÍNÍ TOPNÝCH OKRUHŮ         |

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
Napěťová soustava: 3/N/PN 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3 - základní : krytím, izolací, polohou  
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.- ochrana zvýšená proudovým chráničem s I<sub>n</sub>=30mA a doplňkovým pospojáním

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO