



Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s $I_n=30\text{mA}$ a doplňkovým pospojním

10,000 – 100,000 m.m.m.	Číslo systému: 010K	Výsokový systém: 01V
název projektu	Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	

<p>stavebník</p> <div data-bbox="2362 1215 2522 1264">  </div> <p>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</p>	<p>generální architekt</p> <div data-bbox="2691 1203 2754 1264">  </div> <p>ŘEZANINA & BARTON, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jeníkovice</p>
--	--

část	
D.1.4.c	Elektroinstalace

datum zhotovení 10/2023	měřítko 1:100	SO/IO SO.03	paré
datum revize -	číslo revize -	číslo výkresu D.1.4.c.03.04	

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)
C.1.01	ZÁDVEŘÍ	7,08
C.1.02	CHODBA	33,80
C.1.03	SCHODIŠTĚ	15,94
C.1.04	SKLAD	4,33
C.1.05	SKLAD KOMP. POMŮCEK	12,02
C.1.06	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	76,50
C.1.07	WC BB	5,23
C.1.08	WC BB	5,23
C.1.09	KANCELÁŘ	14,99
C.1.10	ŠPINAVÉ PRÁDLO	11,72
C.1.11	CHLAZENÝ SKLAD INK. POMŮCEK	8,29
C.1.12	VÝTAH	3,43
C.1.13	STROJOVNA VÝTAHU	2,19
		200,75 m²

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO