

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

### 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a o zadavateli

#### 1.1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky	Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž
Režim veřejné zakázky	podlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Druh veřejné zakázky	stavební práce

#### 1.2. Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Kroměříž
Sídlo	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO	00287351
Zastoupené	Mgr. Tomášem Opatrným, starostou
Právní forma	obec
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html">https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html</a>

#### 1.3. Identifikační údaje smluvního zástupce zadavatele ve smyslu § 43 zákona

Název	Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Sídlo	Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO	07417641
Zastoupený/á	Mgr. Filipem Petrášem, společníkem a jednatelem
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Kontaktní osoba	Mgr. Michal Uherek <a href="mailto:michal@petrasrezek.cz">michal@petrasrezek.cz</a>

### 2. Předmět vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti dodavatele ze dne 26.06.2024 poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Dotaz č. 1:

Dotazy k části sadové úpravy:

- *Dovolujeme si zadavatele požádat o přesnou specifikaci velikosti sazenice *Acer campestre* (150 cm sadební výška není žádná specifikace sazenice stromu) - měl by být uveden obvod kmene (dle normy alejový strom má založovanou korunu ve výšce 2-2,2m a jeho cena se odvíjí od obvodu kmene)*
- *jaké kůly k fixaci a kotvení stromu 6 nebo 8cm průměr*
- *dále není v technické zprávě specifikována ani velikost požadovaných sazenic keřů - což také určuje cenu*
- *u trvalek také prosíme o upřesnění velikosti*
- *vyvýšené záhony - specifikace materiálu - tlakově impregnované dřevo, jaký druh, prosíme upřesnit, tyto informace mají přímý vliv na cenu*

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Odrážka 1: Zadání je OK12/14 kontejnerovaný. Nasazení 1,5 m je minimální, hodnota může být vyšší. Předpokládá se sadovnická úprava v dalších letech.

Odrážka 2: viz položka 45 rozpočtu (8 cm).

Odrážka 3: viz technická zpráva sadových úprav. Budou použité kontejnerované sazenice o velikosti kontejneru 80–120 mm (viz položka 26 rozpočtu).

Odrážka 4: viz technická zpráva sadových úprav. Budou použité kontejnerované o velikosti kontejneru 80–120 mm (viz položka 26 rozpočtu).

Odrážka 5: viz položka 83 v rozpočtu (modřín).

**Dotaz č. 2:**

Dotazy k části dveřní závěsy:

- Dovolujeme si zadavatele požádat o upřesnění dveřních závěsů – jestli mají být skryté nebo přiznané (TKZ trio či Simonswerk)

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Dveřní závěsy zadávací PD nepředepisuje, je možné použít oboje, závisí na zhotoviteli.

**Dotaz č. 3:**

Dotazy k části stínění:

- prosíme upřesnit barevné řešení

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Barva závěsů bude vybrána architektem při realizaci stavby. Předpokládá se jednobarevný vzor, světlý odstín.

**Dotaz č. 4:**

Ve výkazu výměr stavební část pro SO03 jsou položky:

122	M	55331561R	zároveň jednokřídlá ocelová pro bezfalcové dveře rozměru 800/2100mm, s PO EW 15 DP3, s polodrážkou pro TPE, tři dveřní závěsy, žárově pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, dodatečná montáž do otvoru, práškový nástřík	kus	5,000
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva		
	VV		D.1.1c.7 Výpis interiérových dveří		
	VV		"Di08" 1		1,000
	VV		"Di11" 1		1,000
	VV		"Di12" 1		1,000
	VV		"Di21" 1		1,000
	VV		"Di32" 1		1,000
	VV		<b>Součet</b>		<b>5,000</b>
123	M	55331562R	zároveň jednokřídlá ocelová pro bezfalcové dveře rozměru 800/2100mm, s PO EW 30 DP3, s polodrážkou pro TPE, tři dveřní závěsy, žárově pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, dodatečná montáž do otvoru, práškový nástřík	kus	2,000
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva		
	VV		D.1.1c.7 Výpis interiérových dveří		
	VV		"Di10" 1		1,000
	VV		"Di11" 1		1,000
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>

*U obou položek je dodávka záručně pro dveře Di11. Dveře jsou však jen jedny. Chybí dodávka záručně pro Di09.*

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Jak je uvedeno v PD, tak pro dveře Di09 má být PO EW30, tudíž ano, záručeň v položce 123 je z hlediska kusů správně (2ks), ale ve figuře má být namísto Di11 položka Di09.

---

**3. Další informace a přílohy**

**Informace 1:**

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno v souladu s § 98 zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti.

*Ve Zlíně (dle data elektronického podpisu)*

Mgr. Filip Petráš, advokát  
Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.  
smluvní zástupce zadavatele na základě zplnomocnění