

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

### 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a o zadavateli

#### 1.1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky	Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž
Režim veřejné zakázky	podlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Druh veřejné zakázky	stavební práce

#### 1.2. Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Kroměříž
Sídlo	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO	00287351
Zastoupené	Mgr. Tomášem Opatrným, starostou
Právní forma	obec
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html">https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html</a>

#### 1.3. Identifikační údaje smluvního zástupce zadavatele ve smyslu § 43 zákona

Název	Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Sídlo	Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO	07417641
Zastoupený/á	Mgr. Filipem Petrášem, společníkem a jednatelem
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Kontaktní osoba	Mgr. Michal Uherek <a href="mailto:michal@petrasrezek.cz">michal@petrasrezek.cz</a>

### 2. Předmět vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti dodavatele ze dne 28.06.2024 poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda požaduje u všech vnějších výplní (plastová okna, hliníková okna a dveře) dodržet jejich zvukovou neprůzvučnost 43 dB? Pokud ano, ptáme se, z jakého důvodu je tato nadstandardní neprůzvučnost uváděna ve výpise výrobků, když není požadována zpracovanou hlukovou studií. V případě, že není důvod k vyšší neprůzvučnosti vnějších výplní, žádáme o zvážení snížení na standardní hodnoty.

Plastové výplně:

souč. prostupu tepla:	$U_w < 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
barva rámu:	vně i uvnitř (předpoklad bílá - RAL 9010)
materiál rámu:	plast
průvzdušnost:	4
voděodolnost:	8A
zatížení větrem:	C2
neprůzvučnost:	43 dB

#### Hliníková okna:

souč. prostupu tepla:	$U_w < 0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
barva rámu:	vně i uvnitř (předpoklad bílá - RAL 9010 nebo jiná základní barva v RAL)
materiál rámu:	hliník
průvzdušnost:	4
voděodolnost:	E1 500
zatížení větrem:	C5
neprůzvučnost:	43 dB

#### Hliníkové dveře:

souč. prostupu tepla:	$U_d < 1,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
barva rámu:	vně i uvnitř (předpoklad bílá - RAL 9010 nebo jiná základní barva v RAL)
materiál rámu:	hliník
průvzdušnost:	3
voděodolnost:	5A (200Pa)
zatížení větrem:	C1/B2
neprůzvučnost:	43 dB

#### Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel snižuje hodnotu neprůzvučnosti uváděnou ve výpise výrobků u všech třech objektů na 34 dB, kdy původní hodnota byla překlepem. Zadavatel proto upravil dokumentace D.1.1.c.5 Výpis oken a D.1.1.c.6 Výpis exteriérových dveří u všech stavebních objektů. Tyto upravené znění jsou přílohou tohoto vysvětlení. Upravené znění výpisů nahrazují jejich původní znění a jsou pro zpracování nabídek závazné. Uvedená úprava nemá vliv na aktuálně platný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

### 3. Další informace a přílohy

#### Informace 1:

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno v souladu s § 98 zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti, přestože se technicky jednalo o žádost podanou po lhůtě.

#### Informace 2:

Zadavatel posoudil vznesené dotazy a poskytnuté odpovědi na ně, a s ohledem na jejich obsah a dopad do zpracování nabídek, jakkoli v se jednalo o překlep v údajích, rozhodl v souladu s § 99 zákona o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek uvedená v Oznámení o zahájení zadávacího řízení se mění takto:

Lhůta pro podání nabídek – den: **15.07.2024**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **10:00**

#### Přílohy:

D.1.1.c Dokumentace podrobností SO.01 – oprava

D.1.1.c Dokumentace podrobností SO.02 – oprava

D.1.1.c Dokumentace podrobností SO.03 – oprava

Ve Zlíně (dle data elektronického podpisu)

Mgr. Filip Petráš, advokát

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele na základě zplnomocnění