



LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ŘEŠENÁ STAVBA – REKONSTRUKCE A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ PROVOZOVNY V 1NP
- POZDEMNÍ VEDENÍ NN
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
- NTL PLYNOVOD
- VODOVODNÍ ŘAD
- KANALIZAČNÍ ŘAD

ROZVODNÁ SOUSTAVA NN:
3/PEN ~ 400/230V 50 Hz, 3/N/PE ~ 400/230V 50 Hz, 1/N/PE ~ 230V 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
-ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
ŽL 411.1 IZOLACÍ, KRYTY, PŘEPÁŽKAMI
-OCHRANA PŘI PORUŠĚ
ŽL 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
ŽL 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
-DOPLNKOVÁ OCHRANA
ŽL 411.3.3 PROUDOVÝM CHRÁNICEM
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

0,000 = 204,800 m n. m.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Jiří MARŠÁLEK projekce elektro – silnoproud jirkamar@seznam.cz +420 774 252 619	KOPIE Č.:
Ing. Jiří Maršálek	Ing. Kateřina Šmídová	Ing. Radek Valášek		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž				
MÍSTO STAVBY: U Sýpek 3209/7, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	2xA4
ČÁST: Technika prostředí STAVBA: REKONSTRUKCE PRODEJNY V 1NP DOMU Č. P. 3209/7, U SÝPEK V KROMĚŘÍŽI, NA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU KERAMICKOU DÍLNU HANÁČEK			DATUM:	05/2023
			ÚČEL:	DPS
OBSAH: SITUACE ELEKTRO			ČÁST:	D.1.4.2
			MĚŘÍTKO:	1:200
			Č. VÝKRESU:	D.1.4.2.b.2