

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“)

Název zakázky: **ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY HANÁČEK V KROMĚŘÍŽI**  
Interní číslo zakázky: VZMR/2024/20  
Druh zadávacího řízení: dle § 27 zákona – veřejná zakázka malého rozsahu  
Druh VZ: veřejná zakázka na stavební práce

### Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: **Město Kroměříž**  
Sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž  
IČO: 00287351  
DIČ: CZ00287351  
Zastoupení: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města  
Profil zadavatele: [https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile\\_display\\_2.html](https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html)

Na základě obdržených žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

### INFORMACE 1

#### Dotaz č. 1

„1.Ve výpisu dveřních prvků č.v. D.1.1.c.3. je u dveří 1/D uvedeno, že se jedná o plastové dveře s rámem barvy RAL 9006. Ve výkazu výměr je uvedeno, že vstupní dveře jsou hliníkové s barvou rámu — stříbrná. Která varianta je správná?

2.Ve výpisu dveřních prvků č.v. D.1.1.c.3. je u dveří 3/D–9/D není blíže specifikován materiál povrchu dveří pouze, že se jedná o dekor dubu světlého. Ve výkazu výměr je uvedeno, že se jedná o povrchovou úpravu dýha. Jaký povrchový materiál dveří má být CPL, HPL nebo dýha s dekorem světlého dubu? “

#### Odpověď na dotaz č. 2

##### AD 1.) Dveře 1/D:

Dveře 1/D mají být hliníkové s rámem v barvě stříbrná (RAL 9006). Tato specifikace byla upravena ve výpisu dveřních prvků, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

##### AD 2.) Dveře 3/D–9/D:

Projektant upřesnil, že dveře budou s povrchovým materiálem HPL, dekor světlého dubu. Toto bylo rovněž zohledněno v přiloženém aktualizovaném výpisu dveřních prvků.

Aktualizovaný výpis dveřních prvků, zahrnující uvedené úpravy, je přílohou tohoto vysvětlení. Upravené znění výpisu dveřních prvků nahrazuje původní znění a je pro zpracování nabídek závazné.

### INFORMACE 2

#### Dotaz č. 1

„žádáme o doplnění informací:

- v objektu SO 01 01 - Stavebně rekonstrukční práce HSV, PSV položka č.13 - Předstěna SDK, tl.55 mm, 1 x ocel. kce CD, 1 x RF 12,5 mm – nejsou specifikovány rozměry – je uvedeno pouze množství 1kpl, dále ve výpisu skladeb konstrukcí chybí uvedení skladby S6.“

**Odpověď na dotaz č. 2**

Dotaz byl již předán projektantovi, který přislíbil zpracování odpovědi v průběhu dnešního dne. Po obdržení této specifikace ji neprodleně zveřejníme prostřednictvím profilu zadavatele.

Současně Vás informujeme, že tato skutečnost již byla zohledněna v níže uvedené informaci č. 3 o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

---

**INFORMACE 3****Informace zadavatele k prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté a z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 3 pracovní dny. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena následovně:

**Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27. 11. 2024 v 10:00 hod.**

---

**Přílohy:**

D.1.1.c.3 - Výpis dveřních prvků\_aktualizovaný

V Kroměříži dne (dle data el. podpisu)

Bc. Mária Kováčiková  
referentka oddělení veřejných zakázek  
město Kroměříž