



LEGENDA

- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- PÁTEŘNÍ ROZVOD PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- FILTR ZÁVITOVÝ (PŘÍRUBOVÝ)
- KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ (PŘÍRUBOVÝ)
- MĚŘIČ TEPLA
- KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ S JÍMKOU
- TEPLOMĚR 0 - 120°C
- TLAKOMĚR 0 - 400 kPa VČ. SMYČKY A MANOMETRICKÉHO KOHOUTU
- VYPOUŠTĚNÍ DN 15 - KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ + VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL + NÁDOBK
- REGULAČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ VČ. ŠROUBENÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- ELEKTRO KOTEL:
30 kW
- TEPELNÉ ČERPADLO
TEPELNÉ ČERPADLO ALPHA INNOTEČ SW 262H3 ZEMĚ - VODA
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
OBJEM 500 LITRŮ
- OHŘÍVÁK TUV:
OBJEM 750 LITRŮ
ZDROJ TEPLA – SAMOSTATNÁ ČÁST PD
- SDRUŽENÝ
ROZDĚLOVAČ A
SBĚRAČ NA VÝSTUPU
TEPELNÉHO ČERPADLA
5 OKRUHŮ MODUL 80
- OKRUH SEKCE
0.00+5.00
PRŮTOK 0,61 m3/hod, TLAKOVÁ ZTRÁTA 20 kPa
- OKRUH SEKCE 1.00
PRŮTOK 0,365 m3/hod, TLAKOVÁ ZTRÁTA 6 kPa
- OKRUH SEKCE 2.00
PRŮTOK 0,425 m3/hod, TLAKOVÁ ZTRÁTA 12 kPa
- OKRUH SEKCE 3.00
PRŮTOK 0,35 m3/hod, TLAKOVÁ ZTRÁTA 10 kPa
- OKRUH SEKCE 4.00
PRŮTOK 0,438 m3/hod, TLAKOVÁ ZTRÁTA 19 kPa
- ROZDĚLOVAČ
PODLAHOVÉHO
VYTÁPĚNÍ SEKCE
0.00+5.00
PRŮTOK 1,211 m3/hod DN 32 - 10 VÝVODŮ - NA PODLAZE
- ROZDĚLOVAČ
PODLAHOVÉHO
VYTÁPĚNÍ SEKCE 1.00
PRŮTOK 0,729 m3/hod DN 32 - 8 VÝVODŮ - NA PODLAZE
- ROZDĚLOVAČ
PODLAHOVÉHO
VYTÁPĚNÍ SEKCE 2.00
PRŮTOK 0,845 m3/hod DN 32 - 11 VÝVODŮ - NA PODLAZE
- ROZDĚLOVAČ
PODLAHOVÉHO
VYTÁPĚNÍ SEKCE 3.00

PRŮTOK 0,701 m3/hod DN 32 - 9 VÝVODŮ - NA PODLAZE

15. ROZDĚLOVAČ
PODLAHOVÉHO
VYTÁPĚNÍ SEKCE 4.00

PRŮTOK 0,867 m3/hod DN 32 - 11 VÝVODŮ - NA PODLAZE

souřadný systém JTSK
výškový systém BpV +0,00 = 203,47

žadatel

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž
IČ: 00 287 351

zastoupený Mgr. Tomáš Opatrný, starosta města

generální projektant

straetarchitects
STRAET ARCHITECTS, s.r.o.
Na Poříčí 1918 / 11
110 00 Praha 1
tel: 720 941 869 / 724 048 762
web: straet.cz
IČO: 278 64 618

hlavní architekt projektu Ing. arch. Diana Hocková

hlavní inženýr Ing. Bořek Nejedlý

zpracovatel dílu

Věra Váňová
Pecerady 127/E
257 41 Týnec n.Sázavou
mobil 608216127
e-mail fnemecek@volny.cz
číslo zakázky 22VA-94

stavba

Bytový dům pro chráněné bydlení,
Pavláková ul., Kroměříž

část projektu

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
S O 001
D1.4.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

název dokumentu

DETAIL ROZDĚLOVAČE

počet formátů	měřítka
2x A4	-
revize	datum
.	12.2022

stupeň

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY

název souboru	číslo kopie
D1.4.2.dwg	
číslo výkresu	
D1.4.2.03-DET	