

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

### 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a o zadavateli

#### 1.1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky	Bytový dům pro chráněné bydlení, Pavlákova ul., Kroměříž
Režim veřejné zakázky	podlimitní
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky	stavební práce

#### 1.2. Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Kroměříž
Sídlo	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO	00287351
Zastoupené	Mgr. Tomášem Opatrným, starostou
Právní forma	obec
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html">https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html</a>

#### 1.3. Identifikační údaje smluvního zástupce zadavatele ve smyslu § 43 zákona

Název	Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Sídlo	Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO	07417641
Zastoupený/á	Mgr. Filipem Petrášem, společníkem a jednatelem
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Kontaktní osoba	Mgr. Michal Uherek <a href="mailto:michal@petrasrezek.cz">michal@petrasrezek.cz</a>

### 2. Předmět vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti dodavatele ze dne 11.02.2025 poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Dotaz č. 1:

*Vsakovací nádrž*

*Prosíme o doplnění specifikace k položce 1095 vsakovací objekt z plastových bloků, specifikace dle PD, uložení dle technického předpisu konkrétního výrobce, 2x revizní a připojovací šachtička. ŠP obsyp je zahrnut výše v kapitole "zemní práce".*

#### Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel doplnil specifikaci k položce 1095 vsakovací objekt z plastových bloků do přílohy KRO\_D1-4-1-01-ZTI-TZ-R02 250212:

Je navržen podzemní vsakovací objekt o půdorysném rozměru 4,6 x 16,6 m. Předpokládá se použití plastových vsakovacích bloků o rozměru 0,8 x 0,8 x 0,32, uložených v jedné vrstvě. Technické provedení (obsypy a zásypy, obal z geotextilie) závisí na technickém předpisu výrobce konkrétního produktu. Objekt vybavit dvěma revizními šachtičkami.

V souvislosti s touto úpravou zadavatel předkládá opravenou přílohu KRO\_D1-4-1-01-ZTI-TZ-R02 250212, která je závazná pro zpracování a podání nabídky.

**Dotaz č. 2:**

*Fasáda*

*Chybí penetrace k položkám 135 a 99 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn, penetrace uvedené pod číslem 137 a 98 neodpovídají daným položkám.*

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel upravit Položku č. 136 „Penetrační nátěr vnějších podhledů“, byla navýšena dle ploch venkovních podhledů v PD. V souvislosti s touto úpravou zadavatel předkládá opravenou přílohu 02\_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_oprava5, která je závazná pro zpracování a podání nabídky.

**Dotaz č. 3:**

*Hromosvod*

*Jaký vodič má být naceněn pro hromosvod, vysokonapěťový vodič, nebo obyčejný vodič 8 AlMgSi (drát).*

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Zadavatel požaduje, aby účastník nacenil vysokonapěťový izolovaný vodič.

**Dotaz č. 4:**

*Rozvaděče*

*Ve výkresové dokumentaci i po doplnění výkresu KRO\_D1-4-4-07-ELE-ROZ-R00, stále chybí schéma rozvaděčů, a to rozvaděče ER a RSSP.*

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Zadavatel veškeré informace a dokumenty týkající se rozvaděčů doplnil v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 v odpovědi na dotaz č. 1. Zadavatel má za to, že poskytl účastníkovi veškeré nezbytné dokumenty pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku. Zadavatel příkládá přílohu KRO\_D1-4-4-08-ELE-ROZ-RSSP-ER-R00, která je závazná pro zpracování a podání nabídky.

### **3. Další informace**

**Informace 1:**

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno v souladu s § 98 zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Zadavatel s ohledem na obsah vysvětlení zadávací dokumentace přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona.

**Informace 2:**

Lhůta pro podání nabídek uvedená v čl. 24 odst. 24.2 Výzvy pro podání nabídek a zadávací dokumentaci a na profilu zadavatele se mění takto:

Lhůta pro podání nabídek – den: 27.02.2025

Lhůta pro podání nabídek – čas: 09:00

Aktuální lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele.

**Přílohy:**

KRO\_D1-4-1-01-ZTI-TZ-R02 250212

KRO\_D1-4-4-08-ELE-ROZ-RSSP-ER-R00

02\_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_oprava5

*Ve Zlíně (dle data elektronického podpisu)*

Mgr. Filip Petráš, advokát  
Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.  
smluvní zástupce zadavatele