

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a o zadavateli

1.1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky	Bytový dům pro chráněné bydlení, Pavlákova ul., Kroměříž
Režim veřejné zakázky	podlimitní
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky	stavební práce

1.2. Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Kroměříž
Sídlo	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO	00287351
Zastoupené	Mgr. Tomášem Opatrným, starostou
Právní forma	obec
Profil zadavatele	https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

1.3. Identifikační údaje smluvního zástupce zadavatele ve smyslu § 43 zákona

Název	Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Sídlo	Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO	07417641
Zastoupený/á	Mgr. Filipem Petrášem, společníkem a jednatelem
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Kontaktní osoba	Mgr. Michal Uherek michal@petrasrezek.cz

2. Předmět vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti dodavatele ze dne 19.02.2025 poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ve výpise prvků oken je uveden prvek s označením O-02. Součástí této sestavy jsou prvky větracích štěrbin. Námi oslovení dodavatelé poukazují na nemožnost garantování požadovaného parametru $U_w = 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ v kombinaci s výše uvedeným prvkem. Žádáme zadavatele o zveřejnění referenčního zadavatele, jenž bude schopen dokladově doložit tepelně – technické parametry za současného zakomponování větracích štěrbin.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upustil od uvedeného požadavku a požaduje okna O-02 bez větracích štěrbin. V souvislosti s touto úpravou zadavatel předkládá opravené přílohy 02_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_oprava6 a KRO_D1-1-54-ARS-TAB-OKNA-R03 250220, které jsou závazné pro zpracování a podání nabídky.

3. Další informace

Informace 1:

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno v souladu s § 98 zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Zadavatel s ohledem na obsah vysvětlení zadávací dokumentace přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona.

Informace 2:

Lhůta pro podání nabídek uvedená v čl. 24 odst. 24.2 Výzvy pro podání nabídek a zadávací dokumentaci a na profilu zadavatele se mění takto:

Lhůta pro podání nabídek – den: 05.03.2025

Lhůta pro podání nabídek – čas: 09:00

Aktuální lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele.

Přílohy:

02_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_oprava6
KRO_D1-1-54-ARS-TAB-OKNA-R03 250220

Ve Zlíně (dle data elektronického podpisu)

Mgr. Filip Petráš, advokát
Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele