



LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ - WC

POZICE	NAZEV ELEMENTU	POZICE	NAZEV ELEMENTU
1.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø200, IP44 550 m3/h, 220 Pa, 95 W / 230 V, DOBĚH	1.6	REGULAČNÍ Klapka, JEDNOLISTÁ MSK 100
1.2	RYCHLOUPEVNAČI SPONA V8M 200	1.7	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ komfortní, jednořadá, regulace/ 425/75-R1 (75-100 m3/h)
1.3	ZALUZOVÁ Klapka PLASTOVÁ PER 200 W	1.8	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ komfortní, jednořadá, regulace/ 225/75-R1 (50-60 m3/h)
1.4	Tlumič hluku MAA 200/600 ED		
1.5	REGULAČNÍ Klapka, JEDNOLISTÁ MSK 125		

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.M.	SKLAD	Pl.(m2)	PODLAHA S.V.(mm)	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ DÍVKY	2,6	DLAŽBA 3000	OHKLAD V 2000 MM
02	PŘEDSÍŇ CHLAPCI	2,7	DLAŽBA 3000	OHKLAD V 2000 MM
03	WC DÍVKY	8,9	DLAŽBA 3000	OHKLAD V 2000 MM
04	WC CHLAPCI	10,7	DLAŽBA 3000	OHKLAD V 2000 MM
05	ÚKLID	2,1	DLAŽBA 3000	OHKLAD V 2000 MM
06	CHODBA	35,0	PVC 3000	PVC LIŠTA
07	ZÁDVEŘÍ	2,0	PVC 3000	PVC LIŠTA
08	SCHODIŠTĚ	8,8	BETON –	–

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Tech. kontrola	Ing.ZONA JAN	
ING.ZONAJAN	ING.ZONAJAN	ING.ZONAJAN	ING.ZONAJAN	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBOŘU POZEMNÍ STAVBY	
				Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž	
				mob: 724 136 660	
				ICO: 72321041, DIC: CZ651230/0520	
Kraj	ZLÍNSKÝ	Obec	KROMĚŘÍŽ	Formát	2A4
Investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž				
Akce	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN				
	ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž				
	D.1.1 STAVEBNÍ ČÁST				
				Čís. jednací	
Obsah výkresu				Měřítko	Čís. výkresu
	VZT 1.PP WC			1:100	D 02.2