


Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.  
Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant	 Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobyli www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417		
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil			
Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			Č. zakázky	-	
Název zakázky:  <b>Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž</b>  Část stavby: SO02 Strojovna kašny			Datum	04/2024	
			Kraj	Zlínský	
			Stupeň	DUR+DSP	
			Formát	Měřítko	Č.paré
			2xA4	-	
Obsah výkresu  Technická zpráva			Číslo výkresu  01		

## **Obsah:**

- 1. Identifikační údaje**
- 2. Přehled výchozích podkladů**
- 3. Popis vodních prvků**
  - 3.1. Základní popis
  - 3.2. Technické řešení
  - 3.3. Osvětlení
  - 3.4. Provoz
- 4. Popis technologie**
  - 4.1. Strojovna technologie a retenční nádrž
  - 4.2. Hydraulický návrh
  - 4.3. Úprava vody
  - 4.4. Potrubní rozvody
  - 4.5. Dopouštění vody
  - 4.6. Elektroinstalace
- 5. Požadavky na navazující profese**
  - 5.1. Požadavky na přívod vody
  - 5.2. Požadavky na kanalizaci
  - 5.3. Požadavky na přívod elektro

## **1. Identifikační údaje**

název akce: Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž  
název objektu: SO02 Strojovna kašny  
stupeň PD: DSP

Zodp. projektant: Ing. Ivo Pospíšil  
Projektant profese: Ing. Libor Loveček  
Vpracoval: Ing. Petr Jeřábek

## **2. Výchozí podklady**

Architektonický návrh a projektová dokumentace stavební části.

## **3. Popis vodních prvků**

### **3.1. Základní popis**

Vodní prvek tvoří původní kamenná kašna s nádrží s vodní hladinou a středovým sloupem s vodními obrazy. Vodní obrazy tvoří jedna dvě pramínkové trysky s vodorovným výstřikem zhruba v polovině sloupu a dále horní skupinová pramínková tryska na vrcholu sochy v litinové váze. Voda z litinové vázy odtéká vypouštěním ze dna vázy, neuvažuje se s přelivem vody přes okraj vázy.

Kamenné prvky kašny budou rozebrány a restaurovány dle samostatné části PD. Stavební část kašny vč. založení bude kompletně provedena nově a je součástí samostatné části PD.

#### Okruh I – pramínkové trysky Kometa

- 2 pramínkové trysky typu Kometa, statický vodní obraz s vodorovným výstřikem

#### Okruh II – tryska typu Vulkán

- skupinová pramínková tryska typu Vulkán, statický vodní obraz s výškou vodního obrazu do 1,0m

Popis řízení:

- statický model vodních obrazů- bez změny výšky vodních obrazů
- oba okruhy trysek jsou napojeny společným okruhem na čerpadlo ve strojovně, trysky jsou regulovány kohoutem ve strojovně technologie, vrcholová tryska je regulována zvlášť

Nastavení regulačních kohoutů a řídicích prvků bude nastaveno dle provozních zkoušek provedených po dokončení veškerých montážních prací.

Čerpadlo trysek saje z retenční nádrže vodu a tlačí ji do trysek. Z přepadové armatury se voda vrací vratnou větví do retenční nádrže, odkud ji čerpadlo opět nasává. Před čerpadlem je umístěn zachycovač hrubých nečistot jako ochrana před ucpáváním oběžného kola čerpadla či trysek.

Vratná větev vodního prvku i vypouštění žlabu musí být odvedeno gravitačně do kanalizace.

### **3.2. Technické řešení**

Jako vrcholová tryska je navržena mosazná skupinová tryska s patrovým vodním obrazem- počet otvorů 24x D3mm+ 12x D3mm, 1xD6mm.

Boční trysky jsou pramínkové typu Kometa s průměrem ústí 12mm a připojením G1“.

Voda k tryskám je přivedena pomocí nerezového prostupu středem sloupu. Je navržen průměr prostupu 89mm délky cca 2550mm, který bude zajišťovat odtok vody z litinové vázy v horní části středové sochy. Tímto prostupem půjde systémem „trubka v trubce“ přívod trysek G1“, na kterém bude ve výšce cca 1400mm proveden rozvaděč s 2 bočními vývody G1“ pro boční pramínkové trysky. Pod tryskami bude nerezové prodloužení G1“ zašroubované do tohoto rozvaděče. Od rozvaděče pokračuje

trubka G1" do horní části litinové vázy, kde bude osazen nerezový vertikální kloub G1", mosazné šoupě G1" a skupinová pramínková tryska.

Výška hladiny cca 550mm bude udržována nerezovou přepadovou armaturou DN100 s nerezovým krycím košíkem DN150.

Dno nádrže kašny je opatřeno nerezovou vypouštěcí armaturou 300x300x200mm se spodním tlakovým odtokem G3" a nerezovou krycí mřížkou. Touto armaturou bude zajištěno vypouštění vodního prvku a jeho odvodnění po dobu zimní odstávky.

Ve dně nádrže kašny budou dále umístěny 3 nerezové recirkulační trysky G6/4" pro zajištění cirkulace vody v nádrži a odvodu plavoucích nečistot.

### **3.3. Osvětlení**

Osvětlení vodního prvku není navrženo.

### **3.4. Provoz**

Vodní prvek bude provozován sezónně, v období cca od dubna od října (cca 183dní). Přesné rozvržení ročního a denního provozu bude určeno dle požadavku investora a počasí (vodní prvek nesmí být v provozu při teplotách pod 0°C). Mimo toto období bude systém vodního prvku zazimován dle návodu k obsluze dodavatele technologie.

Voda v okruhu fontány je znehodnocena nečistotami splachovanými ze smáčených povrchů a upravována dávkováním chemikálií pro udržení čistoty a voda tedy není pitná. Provozovatel musí viditelně vystavit upozornění, že voda není určena k pití.

K obsluze vodního prvku bude investorem určena osoba, která bude proškolená dodavatelem technologie. Obsluha bude vykonávat pravidelnou údržbu vodního prvku dle návodu k obsluze, zhotoveným dodavatelem technologie. Dále je nutné provádět podzimní zazimování a jarní zprovoznění technologického zařízení. K provádění těchto úkonů se doporučuje přizvat specializovaná firma.

## **4. Popis technologie**

### **4.1. Strojovna technologie a retenční nádrž**

Kašná má stávající strojovnu. Strojovna není vyhovující velikosti a technickým stavem a je proto navrženo její odstranění a umístění nové strojovny technologie.

Technologické zařízení vodního prvku bude umístěno v nově vybudované PP dvoustupové jednoplášťové strojovně s integrovanou PP retenční nádrží. Jedná se o vodotěsnou plastovou nádrž svařovanou z polypropylenových desek tl.12mm, dno nádrže tvoří vyztužený PP stěnový prvek tl.80mm.

Dno strojovny bude opatřeno PP čerpací jímkou s kalovým čerpadlem. V jínce se bude shromažďovat technologická voda z úkapů a voda po odvodnění technologického zařízení a rozvodů. Všechny rozvody technologie vodního prvku (voda, elektro) budou do strojovny přivedeny přes předem připravené PP vařené prostupy.

Světlé vnitřní rozměry strojovny budou 2,75x2,0x2,0m. Retenční část bude velikosti 1,0x2,0x2,0m. Retenční nádrž a strojovna technologie bude oddělena staticky zajištěnou PP příčkou, nadimenzovanou pro tlak vody při maximální hladině vody v nádržích.

Pod nátokem do retenční nádrže bude umístěn koš s nerezovým sítím pro zachycování nečistot.

Hladina podzemní vody není určena a je tedy navržena jednoplášťová šachta. V případě zjištění vysoké HPV, musí být provedeny takové opatření, aby se zamezilo vyboulení a poškození PP stěn nádrže vlivem tlaku vody. Tato opatření musí být konzultována a odsouhlasena s projektantem technologie.

Nádrž musí být osazena a obetonována dle stavební části PD a technických podmínek dodavatele nádrže.

#### **Odvětrání strojovny**

Prostor strojovny musí být z důvodu výskytu vysoké vlhkosti a možnosti přítomnosti výparů chemikálií nuceně odvětrán. Odvětrání bude provedeno dvěma trubkami DN100 vyvedenými ze strojovny a zaústěnými do šachtičky odvětrání s nerezovou krycí mřížkou. Šachtičku odvětrání je nutné zajistit proti vniku dešťových vod.

## 4.2. Hydraulický návrh

Jedná se o uzavřený vodní okruh. Technologický systém přepadový s gravitační vratnou větví do retenční nádrže. Okruh lze individuálně odstavit z provozu uzavřením sacích a tlačných větví čerpadel. Čerpadla jsou blokovány proti chodu na sucho sondou v retenční nádrži.

okruh	typ trysky	výška vodního obrazu [m]	počet čerpadel [ks]	potřeba vody pro jednu trysku [l/min]	potřebný tlak pro jednu trysku [atm]	počet trysek celkem [ks]	počet větví [ks]
I.	Pramínková typu Kometa, $\varnothing$ ústí 12mm	0,5	1	21	0,06	2	1
II.	Skupinová pramínková tryska typu Vulkán- otvory 24x D3mm+ 12x D3mm, 1xD6mm	1,0	1	58	0,11	1	1

### Okruh I

potřeba vody pro jednu trysku [l/min]	potřeba vody pro jednu trysku [l/s]	potřeba vody pro jednu trysku [m3/h]	potřeba vody pro všechny trysky [l/s]	potřeba vody pro všechny trysky [m3/h]	potřeba vody pro jednu větev [l/s]	potřeba vody pro jednu větev [m3/h]
21	0,35	1,26	0,70	2,52	0,70	2,52
potřebný tlak	hydrostatická výška	ztráta v trysce [atm]	ztráta v trubkách	ztráta v armaturách	koeficient	celkem [atm]
p=	0,3	0,06	0,2	0,1	1,2	0,80

### Okruh II

Potřeba vody pro jednu trysku [l/min]	potřeba vody pro jednu trysku [l/s]	potřeba vody pro jednu trysku [m3/h]	potřeba vody pro všechny trysky [l/s]	potřeba vody pro všechny trysky [m3/h]	potřeba vody pro jednu větev [l/s]	potřeba vody pro jednu větev [m3/h]
58	0,97	3,58	0,97	3,58	0,97	3,58
potřebný tlak	hydrostatická výška	ztráta v trysce [atm]	ztráta v trubkách	ztráta v armaturách	koeficient	celkem [atm]
p=	0,4	0,11	0,2	0,1	1,2	0,97

## 4.3. Úprava vody

Písková filtrace plastovým filtrem o průměru D500 s pískovou náplní 0,4-0,8 mm odfiltruje všechny mechanické částice větší než 0,3 mm. Plastové čerpadlo s připojením DN50/DN40, výkonem 0,45 kW a průtokem 12 m<sup>3</sup>/h při 8 mvs saje vodu z retenční nádrže a tlačí ji do 3 recirkulačních trysek ve dně nádrže kašny. Nastavením ručního ovládacího 6-ti cestného ventilu je možné provádět zpětný proplach filtru.

Z důvodu velkého přínosu mechanického znečištění je navržena automatická hlavice ovládacího ventilu, která provede automatické propláchnutí filtrace v nastavených časových intervalech nebo podle tlaku vody. Spínání filtrace je zajištěno programem minimálně 7 hodin denně.

Voda okruhu vodního prvku bude obsluhou testována na úroveň pH a obsah chlóru a tyto hodnoty budou udržovány na požadované úrovni ručním dávkováním předepsaných chemikálií přímo do retenční nádrže.

#### Automatické dávkování chemikálií:

Pro udržení hygienické nezávadnosti je navrženo automatické dávkování chemikálií. Vzhledem k malému množství vody v okruhu a velkému přínosu znečištění je automatické dávkování velmi důležité. Dalším aspektem, který u fontán musí být zohledněn, je možnost přínosu bakteriálního znečištění.

Zařízení se skládá z:

- zařízení, které měří ORP a na jeho základě dávkuje chlornan sodný 14% k dosažení koncentrace 0,3-0,6 mg/l. Pro fontány se doporučuje nastavit automat na horní hranici požadovaného rozmezí.
- zařízení, které měří pH a na jeho základě dávkuje korektor pH – pH minus k dodržení pH 6,8 – 7,2, kdy je neúčinnější působení Cl.

Dávkování chemie je umístěno v okruhu filtrace. Pro dávkovací zařízení nutno instalovat zásuvku blokovanou s chodem čerpadla filtrace. Dávkovací chemikálii budou umístěny v plastových kanystrech uložených v PP záchytné vaně pro případ jejich úniku.

#### **4.4. Potrubní rozvody**

Potrubní tlakové rozvody trysek a filtrace jsou navrženy z PVC PN 10. Potrubní rozvody dopouštění vody vč. filtru mechanických nečistot navrženy z PP PN 16. Po instalaci trubních rozvodů bude provedena tlaková zkouška rozvodu dle ČSN 75 5911. Tlaková zkouška bude opakována po provedení betonáže.

Gravitační vratné potrubí je navrženo z kanalizačního potrubí KG (popř. HT) systému. Po instalaci trubních rozvodu bude provedena zátopová zkouška všech vratných potrubí. Zátopová zkouška bude opakována po provedení betonáže.

Jednotlivé potrubní větve budou uloženy na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm a budou spádované směrem ke strojovně (doporučený spád 2%, minimální spád 1%)

Potrubní rozvody technologie musí být na zimní období vypuštěny a potrubí i fontána musí být po dobu zimní odstávky gravitačně odvodněny do kanalizace. Dále musí být strojní vybavení strojovny vypuštěno a zazimováno dle návodu dodavatele.

Prostupy potrubí stavebními konstrukce budou provedeny jako nerezové.

#### **4.5. Dopouštění vody**

Dopouštění vody bude spouštěno automaticky do retenční nádrže pomocí elektromagnetického ventilu řízeného nerezovými hladinovými sondami v retenční nádrži. Hladinové sondy budou nastaveny tak, aby byl využit co největší objem retenční nádrže. Přesná poloha hladinových sond bude určena na základě provozních zkoušek.

Voda napouštěná z veřejného vodovodního řádu má určitý obsah vápníkových a hořčíkových iontů. Při hodnotách nad cca 6°dH již dochází k vysrážení inkrustů na povrchu vodního prvku či okolní dlažby. V případě vyšší tvrdosti vody je vhodné na dopouštění umístit změkčovací filtr s volumetrickým řízením automatického proplachu. Před změkčovací filtr je nutné umístit filtr mechanických nečistot G 1" 50 mic.

Před sestavou dopouštění bude osazen podružný elektroměr s dálkovým odečtem. Bude instalován varovný systém v případě vyššího množství dopouštěné vody než bude nastavená hodnota pomocí GSM brány, popř. jiného dálkového systému.

#### **4.6. Elektroinstalace**

Pro technologii vodního prvku je navržen podružný elektrorozvaděč umístěný ve strojovně technologie. V rozvaděči bude umístěn proudový chránič, hlavní vypínač, jističi a ovládací prvky pro jednotlivé technologické zařízení. Dále bude v rozvaděči umístěn podružný elektroměr.

Pro napájení podružného rozvaděče technologie bude do strojovny přiveden kabel napájení vč. ochranného zemnění, který je součástí samostatné části PD. Přívodní kabel nesmí být napojen za proudovým chráničem, ale pouze za odpovídajícím jističem. Proudový chránič bude osazen v podružném rozvaděči technologie.

Všechny nerezové prvky technologie fontány musí být uzemněny ochrannými zemními vodiči Cu 4.0 svedenými na zemnicí lištu podružného elektrorozvaděče technologie.

Po dokončení všech montážních prací zhotoví dodavatel technologie výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6.

Sílové soustavy	3 NPE AC 50 Hz, 400V/TN-S
Ovládací, řídicí a signalizační soustavy	1 NPE AC 50Hz, 230V/TN-S
Osvětlení vodního prvku	1 NPE AC 50Hz, 12V/TN-S

#### **Základní technické údaje a bilance odběru elektrické energie:**

ozn.	prvek	popis	instal. výkon [kW]	napětí [V]	jmen. proud [A]	požadavky na spínání, blokování
Č1	Plastové čerpadlo trysek s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,3 kW; Q=5 <sup>3</sup> /h při 10 mvs, 230V	čerpadlo trysek	0,30	230		spínání programu spínacími hodinami
Č2	Plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m <sup>3</sup> /h při 8 mvs, 230V	čerpadlo filtrace	0,45	230		Spínáno spínacími hodinami
Č3	Ponorné kalové čerpadlo	čerpadlo v čerpací jímnice strojovny technologie	0,25	230		spínáno plovákem, zásuvka 230V
ZF	Změkčovací filtr	Změkčení napouštěcí vody	0,02	230		Zásuvka 230V
AH	Automatická hlavice	Automaticky prováděný proplach 6-ti cestného ventilu nezávadnosti vody	0,02	230		Spíná vnitřním tlakovým čidlem blokace chodu čerpadla při přestavování
AD	Automatické dávkování chemikálií	Měření a dávkování korektoru pH a Chlornanu sodného	0,05	230		Blokováno s chodem filtrace
EMV	Elektromagnetický ventil	Automatické dopouštění vody do retenční nádrže		230		Spíná hladinový spínač dle hladiny v retenční nádrži
OS	Nástěnné světlo	Osvětlení strojovny	0,06	230		Spínáno vypínačem
OV	Ventilátor	Odvětrání strojovny	0,02	230		Spínáno spínacími hodinami
GSM	GSM brána	Dálková signalizace		12V		
PE	Podružný elektroměr			230		
Z	Ostatní technologie a rezerva		1,0	230		
celk.			2,17			

## **5. Požadavky na navazující profese**

### **5.1. Požadavky na přívod vody**

Zdrojem vody je veřejný vodovod. Pro technologii bude do strojovny přiveden přívod zakončený uzavíratelným kohoutem. Dimenze bude určena projektovou dokumentací ZTI, min však DN 25 mm.

### **5.2. Požadavky na kanalizaci**

Nová strojovna bude napojena na stávající kanalizační přípojku, která byla zaústěna do původní strojovny technologie.

Do přípojky bude napojeno:

- praní pískového filtru
- vypuštění vody z vodních prvků
- vypuštění retenční nádrže
- odvodnění rozvodů
- odvodnění po dobu zimní odstávky

Kvalita vypouštěných vod (při dodržení dávkování chemikálií):

- volný Cl - do 0,6 mg/ l

- pH - 7,2 – 7,6
- teplota - teplota okolí

### **5.3. Požadavky na přívod elektro**

Pro napájení podružného rozvaděče technologie bude do strojovny přiveden kabel napájení vč. ochranného zemnění. Dimenzi přívodního kabelu určí zpracovatel PD přípojky elektrické energie podle zadaného instalovaného výkonu technologického zařízení uvedeného v bodě 4.6 a vzdálenosti k nápojnému bodu. Přípojku NN doporučujeme dimenzovat s výkonovou rezervou min 3 kW pro další možné doplnění technologie v budoucnu.

Přívodní kabel nesmí být napojen za proudovým chráničem, ale pouze za odpovídajícím jističem. Proudový chránič bude osazen v podružném rozvaděči technologie.