

LEGENDA ZNAČENÍ:


	potrubí tlakové PVC–U PN10
	potrubí PVC KG SN4
	Grofická značka
	Ventil
	Redukce centrická
	Zpětný ventil
	Uzavírací klapka
	Armatura se servopohonem na síťový proud
	Plovkový ventil
	Kohout s odvodněním
	Vodoměr s dálkovým odečtem
	Hrdlový spoj
	Odpad do kanalizace

LEGENDA:

14. Jednoduchý kabineční změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 120³ dtkm³
15. Plastový potrubní zachycovač nečistot G1"
20. PP integrované retenční nádrž se staticky zajištěnou přčnou pro výšku vodního sloupce 1,8m, rozměry 2,0x1,0x2,0mm, objem 4,0m³

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.

Tato projektová dokumentace je důvěrným vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant		Vypracoval	Zodpovědný projektant	 Lentus agilis, spol. s r.o., Škaldní 809, 691 10 Kobylník www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417	
Ing. Libor Loveček		Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil		
Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž				Č. zakázky	-
Název zakázky:				Datum	04/2024
Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí, Kroměříž				Kraj	Zlínský
				Stupeň	DUR+DSP
				Formát	Měřitko
Část stavby: SO02 Strojovna kašny				Formát	2xA4
Obsah výkresu				Číslo výkresu	06
Liniové schéma- dopouštění					