


POZNÁMKY ELEKTRO:
1. V SOUVISLOSTI S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU PROVÉST ÚPRAVU ELEKTROINSTALACE V M.Č.401
2. PO DOKONČENÍ INSTALACE PROVÉST ZAKRESLENÍ SKUTEČNÉHO STAVU A VÝCHOZÍ REVIZI.

ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3 NPE, AC 50Hz, 400/230V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ NA STRANĚ NN DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3	
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠĚ:	V SOUSTAVĚ NN JE ZÁKLADNÍ OCHRANA ŘEŠENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA:	UZEMNĚNÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



VYPRACOVAL <i>Doupě</i>		INVESTOR MĚSTO KROMĚŘÍŽ		<div><div>AKTÉ</div><div>KROMĚŘÍŽ KOLLÁROVA 629</div><div>projekt s.r.o.</div></div>			
Ing. S. DOUPOVEC		Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž					
KONTROLOVAL		STAVBA		<div>FORMAT3xA4</div> <div>DATUM03/2025</div> <div>MĚŘÍTKO1:50</div> <div><div>123</div><div>456</div><div>v.č. D1.4.7-05</div></div>			
Ing.arch. V. OPATRŇÝ		Velké náměstí 115, Kroměříž - zajištění bezbariérovosti radnice					
ZAK.ČÍSLO 23-01		Velké nám. 115/1, Kroměříž					
ARCH.ČÍSLO 23-01		ČÁST D 1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika					
STUPEŇ DOKUMENTACE DPS		OBSAH					
		PŮDORYS 4.NP - ELEKTROINSTALACE					