



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONTRASTNÍ VYZNAČENÍ STUPŇŮ-šedý nátěr, RAL 7011

POZNÁMKA:

- Stavba je navržena v souladu vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jelikož se jedná o kulturní památku (budova č.p. 20 vedena pod číslem 18636/7-6009), se ustanovení vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče. Zároveň se jedná o změnu dokončené stavby.
- chodby jsou navrženy v min. šířce 1,2m, průchod min. 900mm
- nové navržené podlahy budou mít součinitel smykového tření min. 0,5
- veškeré ovládací prvky budou umístěny min. 700mm nad zemí a max. 1200mm nad zemí, s manipulační plochou min. šířky 1000mm a min. hloubky 1200mm, vždy doplněné o hmatové informace
- vodící linie jsou v budově přirozené-stěny budovy
- výtah bude obsahovat hlasové fráze a obousměrné dorozumivací zařízení v kabině výtahu umožňující indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno příslušným symbolem. Ovladače v kabině a na nástupních místech budou vyčnívat nad povrch okolní plochy min. o 1mm, reliéfní značky nebudou ryté a vpravo od ovladače označeny Braillovým znakem, sklopné zabudované sedátko bude v dosahu ovladačů.
- Výtah umožňuje přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností.
- volná plocha před vstupem do výtahu bude mít min. 1500mm x 1500mm
- Prosklené dveře budou ve výšce 850mm osazeny madlem a ve výšce 1600mm kontrastně označeny výrazným pruhem šířky 50mm (bílý pás).
- V budově je dodržen manipulační prostor před dveřmi min. délky 2000mm a šířky 1500mm.
- U prosklené stěny bude umístěno vodorovné madlo ve výšce 900mm, druhou vizuální bariéru tvoří rám oken ve výšce 1400mm, sklo bude bezpečnostní, u podlahy bude sokl výšky 100mm z ocelového plátu
- Vyhrazené prostory a zařízení (WC, výtah, recepce a jednací místnost) budou označeny příslušným symbolem a na viditelném místě bude umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim.
- Stupnice nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů budou výrazně kontrastně označeny: ŠEDÝ PÁS v celé šířce i hloubce stupně - neinvazivní, odstranitelný nátěr, RAL 7011
- Hlavní vstupní dveře budou doplněny o hlásič pro nevidomé
- Bude doplněno madlo po obou stranách na stávající rampě na chodbě m.č. 106 a v chodbě u stávajícího bezbariérového vstupu, vše ve výšce 900 mm nad podlahou
- Opláštění je tvořeno strukturálním zasklením na hliníkovém rámu. Kotveno na ocelovou nosnou konstrukci.

0,000=205,31 m n.m.
VÝŠKA STAVBY 15,370 m nad ÚT

VYPRACOVAL Ing.arch. V. OPATRŇY	INVESTOR MĚSTO KROMĚŘÍŽ Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	<div><div>AKTÉ</div><div>KROMĚŘÍŽ KOLÁŘOVA 629</div><div>projekt s.r.o.</div></div>			
KONTROLOVAL Ing.arch. M. KROUMAN	STAVBA Velké náměstí 115, Kroměříž - zajištění bezbariérovosti radnice				
ZAK.ČÍSLO 23—01	ČÁST D 1.1 Architektonicko—stavební řešení	FORMÁT 4xA4	1	2	3
ARCH.ČÍSLO 23—01	OBSAH PŮDORYS 1.NP	DATUM 03/2025	4	5	6
STUPEŇ DOKUMENTACE PP		MĚŘÍTKO 1:50	V.Č.	D1.1-07	