

ZNAČENÍ OVLADAČŮ: 1 a

ZNAČENÍ SVÍTIDEL: SV / 1 a

POZNÁMKY ELEKTRO:

1. V SOUVISLOSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DISPOZICE PROVÉST ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE V SOCIÁLKÁCH A RP2.

2. PO DOKONČENÍ INSTALACE PROVÉST ZAKRESLENÍ SKUTEČNÉHO STAVU A VÝCHOZÍ REVIZI.


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V/ TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ NA STRANĚ NN DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3

ZÁKLADNÍ OCHRANA: OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY ŽIVÝCH ČÁSTÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠĚ: V SOUSTAVĚ NN JE ZÁKLADNÍ OCHRANA ŘEŠENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ OCHRANA: UZEMNĚNÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



YPRACOVAL 	INVESTOR MĚSTO KROMĚŘÍŽ				
Ing. S. DOUPOVEC	Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž				
KONTROLOVAL	STAVBA				
Ing.arch. V. OPATRŇÝ	Velké náměstí 115, Kroměříž - zajištění bezbariérovosti radnice				
ZAK.ČÍSLO 23-01	Velké nám. 115/1, Kroměříž	FORMÁT 3x4	1	2	3
ARCH.ČÍSLO 23-01	ČÁST D 1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika	DATUM 03/2025	4	5	6
STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	OBSAH PŮDORYS 2.NP - ELEKTROINSTALACE	MĚŘITKO 1:50	v.č. D1.4.7-03		