


**POZNÁMKY ELEKTRO:**

1. V SOUVISLOSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DISPOZICE PROVÉST ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE V SOCIÁLKÁCH A RP3.

2. PO DOKONČENÍ INSTALACE PROVÉST ZAKRESLENÍ SKUTEČNÉHO STAVU A VÝCHOZÍ REVIZI.

ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3 NPE, AC 50Hz, 400/230V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ NA STRANĚ NN DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3	
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠE:	V SOUSTAVĚ NN JE ZÁKLADNÍ OCHRANA ŘEŠENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA:	UZEMNĚNÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



VYPRACOVAL  Ing. S. DOUPOVEC	INVESTOR MĚSTO KROMĚŘÍŽ Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	<div><div>projekt s.r.o.</div></div>				
KONTROLOVAL Ing.arch. V. OPATRŇÝ	STAVBA Velké náměstí 115, Kroměříž - zajištění bezbariérovosti radnice					
ZAK.ČÍSLO 23-01	Velké nám. 115/1, Kroměříž	FORMÁT 3x4	1	2	3	
ARCH.ČÍSLO 23-01	ČÁST D 1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika	DATUM 03/2025	4	5	6	
STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	OBSAH PŮDORYS 3.NP - ELEKTROINSTALACE	MĚŘITKO 1:50	v.č. D1.4.7-04			