

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 18725/2023

V Kroměříži, dne 31. 7. 2023

Spisová značka: KHSZL/17415/2023/1.5/EPID/KM/PRA-02

Vyřizují:

Mgr. et Mgr. Milada Prause, tel.: 573 504 112, e-mail: milada.prause@khszlin.cz

Ing. Vladimír Hutěčka, tel.: 577 006 751, e-mail: vladimir.hutecka@khszlin.cz

V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.

Doporučeně do vlastních rukou

Doručovací adresa:

Ing. Jakub Burý

IČ: 74298445

Vrchoslavice 176

798 27 Vrchoslavice

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby „Domov pro seniory U Kašny – Požárně bezpečností úpravy“ pro stavební povolení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 7. 7. 2023 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost právnické osoby Město Kroměříž, IČ: 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, Kroměříž, PSČ: 767 01, zastoupené na základě plné moci ze dne 3. 1. 2023 Ing. Jakubem Burým, IČ: 74298445, se sídlem Vrchoslavice 176, PSČ: 798 27 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Domov pro seniory U Kašny – Požárně bezpečností úpravy“, pro stavební povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila předloženou dokumentaci stavby „Domov pro seniory U Kašny – Požárně bezpečnostní úpravy“ nacházející se na pozemku parcelní číslo 149, 150, 152 a 153 v katastrálním území Kroměříž, pro stavební povolení, a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
- b) § 17 a § 18 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s některými ustanoveními vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů,

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

**S dokumentací stavby „Domov pro seniory U Kašny – Požárně bezpečnostní úpravy“,
pro stavební povolení,**

se souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 7. 7. 2023 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, předložena dokumentace stavby „Domov pro seniory U Kašny – Požárně bezpečnostní úpravy“ pro stavební povolení.

Předložená dokumentace řeší úpravy Domova pro seniory U Kašny v Kroměříži. Předmětem stavebních úprav je celková revize požárně bezpečnostního řešení stavby, instalace elektrické požární signalizace a související úpravy silnoproudé elektroinstalace a vzduchotechniky. Objekt bude v souladu s novým požárně bezpečnostním řešením vybaven evakuačními výtahy. Navrženými stavebními úpravami se nemění architektonické, funkční ani dispoziční řešení stavby. Nemění se užívání stavby ani její části.

Navržené stavební úpravy:

Budova A + B:

Stávající osobní výtah bude nahrazen výtahem novým, určeným pro evakuaci osob. Do nosných konstrukcí není zasahováno.

Budova C:

Požární klapky ve strojovně vzduchotechniky budou vyměněny za nové.

Budova D:

Stávající osobní výtah bude nahrazen výtahem novým, určeným pro evakuaci osob. Do nosných konstrukcí objektu není zasahováno.

Ve 2. NP je nyní nedostatečně větraná místnost ošetřovny (místnost č. D209 o výměře 20,62 m²). Výměna vzduchu bude zajištěna nuceným větráním vzduchotechnikou s rekuperační jednotkou umístěnou ve spojovacím krčku vedle ošetřovny – výměna vzduchu bude splňovat požadavky § 41 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Její provoz nebude zatěžovat hlukem chráněné místnosti bytů klientů ani pracovišť.

Mgr. et Mgr. Milada Prause
rada
oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)
1x KHS ZK – oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC