


NOVÉ POŽÁRNÍ KLAPKY dle PBR Požární klapky budou nově řádně napájeny a jejich funkce bude zajištěna signálem z EPS

úprava stávajícího vzduchotechnického potrubí z důvodu nesprávně umístěných požárních klapkek. Požární sádrokartonová stěna instalační šachty bude rozebrána. Vzduchotechnické potrubí bude upraveno a bude osazen nový tlumič hluku a nové požární klapky na rozhraních instalační šachta - strojovna a strojovna - půdní prostor

POZNÁMKA:  
Zařízení bude provedeno dle požadků PBR tak aby byly splněny požadavky norem zejména ČSN 73 0872


LEGENDA ZNAČEK

- KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ /DIMENZE/PŘÍVOD
- KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ /DIMENZE/ODVOD



Návrh bude ověřen v dílenské dokumentaci na základě skutečných poměrů na stavbě

C404	kotelna	16,8	keramická dlažba	omítka keramický sokl	SDK podhled
C405	strojovna VZT UPS	6,10	PVC	omítka PVC lišta	SDK podhled
C406	schodiště	.	teraco	omítka	omítka

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	<div><b>Ing. Jakub Burý</b> projekty • konzultace • inženýring</div> <div>Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@bury.cz   www.bury.cz</div>	
ING. JAKUB BURÝ	ING. JOSEF BARTÍK	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 149, ST. 150, ST. 152, ST. 153		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM	02/2025
AKCE : <b>DOMOV PRO SENIORY U KAŠNY</b> <b>POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ÚPRAVY</b>			STUPEŇ	DPS
			ZAK. Č.	27–22
			MĚŘÍTKO	1: 50
OBSAH : D.1.4c Vzduchotechnika			ČÁST:	Č. VÝK.
<b>VZT - PŮDORYS 4. NP - NOVÝ STAV</b>			<b>D.</b>	<b>D.1.4c-103</b>