

LEGENDA ÚPRAV STÁVAJÍCÍCH POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ:

- | | |
|----|---|
| 04 | NOVÉ INTERIÉROVE DVERE JEDNOKRÍDLOVE 800/1970 mm, S POŽÁRNÝ ODLNOSTÍ EI 30-C2 D3;
SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ ZARUBEN |
| 05 | NOVÉ INTERIÉROVE DVERE JEDNOKRÍDLOVE 900/1970 mm, S POŽÁRNÝ ODLNOSTÍ EI 30-C2 D3;
SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ ZARUBEN |
| 06 | NAPOJENÍ HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ NA PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM |
| 07 | NOVÉ DVERE DVOJKRÍDLÉ, PLNÉ, KŘÍDLA Š 1100 a 600 mm;
RAM Z DŘEVĚNÝCH LEPEŇOVÝCH PROFILŮ EURO 68, BARVA RAMU HNĚDÁ |
| 08 | NOVÉ OKNO DVOJKRÍDLÉ, KŘÍDLA OTEVÍRAJÍ NA JEDNO SKLÍPNÉ;
RAM Z DŘEVĚNÝCH LEPEŇOVÝCH PROFILŮ EURO 68, BARVA RAMU HNĚDÁ |
| 09 | NOVÉ INTERIÉROVE DVERE JEDNOKRÍDLOVE 800/1970 mm, S POŽÁRNÝ ODLNOSTÍ EI 30-C2 D3;
STAVAJÍCÍ ZELEŤAZENÁ OCELOVÁ ZARUBEN |

č. m.	účel místnosti
D1011	přístřešek pro auto
D1012	sklad zahrady, nábytku a drobného zboží
D102	sklad infekčního materiálu
D103	kuchyňka
D104	jídárna
D105	chodba
D106	WC personál
D107	WC muži
D108	WC ženy
D109	strojovna výtahu
D111	přijezd
D112	šatna
D113	zdraví
D114	kancelář
D115	hala
D116	výtah
D117	schodiště

POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

1) NEDÍLNŮ SOUČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!

2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PŘEDÁNÍ STAVBY(DPPS) VE SMYSLU VYHL.499/2000S. JAKO
TAKOVÁ JE UČENÁ PRO REALIZACI STAVBY, A PRO VÝBĚR DODAVATELE !!

3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE OŘAZENA AUTORIZACÍMI RAZÍTKEM ČKAIT: 1301919 SE STÁVÁ VEŘEJNŮ LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ
MUSÍ BÝT NAKLÁDÁN. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNŮ LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!

POZNÁMKY K PROVEDENÍ INSTALACE :

POŽNÁMKY K PROVĚZENÍ INSTALACE :

- 1) NAPÁJENÍ PŘI PROVĚST KOMPLETNĚ KABELY S FUNKČNÍ INTEGRITOU S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1d0. PŘI VOLNÉM ULOŽENÍ (VYZNAČENO ŠEDOU TRASOU A POPSÁNO) PROVEDENO JAKO TRASA S CELKOVOU FUNKČNÍ INTEGRITOU POMOCÍ CERTIFIKOVANÝCH NOSNÝCH PRVKŮ (KABELŮV ŽLAB A KOTVENÍ) V REŽIMU NORMOVÉ TRASY. TRASY DO TŘÍ KABELŮ ŘEŠIT S ULOŽENÍM ZASEKÁNÍM S KRYTÍM MIN. 30mm.
- 2) PŘÍPADNĚ OSTATNÍ KABELY (MIMO PBZ) V PROSTORU CHŮC PROVĚST KOMPLETNĚ JAKO KABELÁŽ S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1 d1.
- 3) PRO VYBRANÉ TECHNOLOGIE, KONSTRUKCE A PROSTORY PROVĚST OCHRANNÉ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ.
- 4) NEJDLUŽÍ SOUČASTÍ PD JE PŘEHLEDOVÉ SCHEMA NAPÁJENÍ.
- 5) ODBOČKY PŘÍP. ROZBOČENÍ FUNKČNÍ KABELÁŽE MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘES POŽÁRNĚ ODOLNOU KRABICI S KERAMIKOU SVORKOVNICÍ.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE


- ☒ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
☒ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
☒ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ☒ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☒ PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☒ PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☒ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ VLIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- ☒ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, ZÁKLADNÍ, JEDNODUCHÉ - BEZ TUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRAŇENÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ TUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
☒ VNĚJŠÍ VLIVY - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
☒ PÁSMO A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

OZN REVIZE	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	POPIS REVIZE	AUTORIZACE: EV. Č. OTISKU AUT. RAZITKA:.....
VYPRACOVAL Karel Cais	ODP.PROJ.PROFESE Ing.Radek Tesaf	KONTROLOVAL Ing.Radek Tesaf	ODP.PROJ.STAVBY	 Kopírování 100% Kroměříž 60217308, 51335066 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz
KRAJ: Zlínský	OBEC: Kroměříž		projekce@teva-km.cz	
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			tisk@teva-km.cz	FORMAT 8 A4
Objekt Město pro seniory U Kašny - PBÚ D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4a - Elektroinstalace - silnoproud				DATUM 20.02.2025
				STUPEN DPS
				MERITKO 1:100
Púdorys 1.NP - PBZ a NN				ZAK.ČÍSLO: 1477/23
				ARCHIVNÍ ČÍSLO
				C.VYKRESU D.1.4a: 101

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY: "TEVA ELEKTRA, S.R.O." ROZVINUTOVÁNÍ NEBO SČELOVÁNÍ JEHO ODSAHU TŘETÍM OSOBAM BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU ZÁKONNÉHO AUTORA JE PŘESNĚ ZAKÁZÁNO