

Půdorys 4. NP - nový stav - M 1:100

LEGENDA ÚPRAV STÁVAJÍCÍCH POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ:

- 01

SAMOZÁVRAČ S ELEKTRICKOU FUNKCÍ VOLNÉHO CHODU, NÁPOJENÝ NA EPS
- 03.2

PANIKOVÉ KOVÁNÍ S PANIKOVOU KLIKOU, BLOKOVACÍ PRVEK, ÚNIKOVÝ TERMINÁL, KLÍČOVÝ SPÍNAČ, NÁPOJENÍ NA EPS

LEGENDA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ÚPRAV:

- NZ

NÁHRADNÍ ZDROJ
- V2

STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHŮC, ODVOD VZDUCHU, ŽALUZIOVÁ KLAAPKA (Cet International s.r.o.)
- V3

STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ CHŮC, ODVOD VZDUCHU, SVĚTLUK 2 m²
- UV

STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ CHŮC, ODVOD VZDUCHU, ŽALUZIOVÁ KLAAPKA 2 m² (Cet International s.r.o.)
- PK

POŽÁRNÍ KLAAPKA VZT POTRUBÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdělo
- Nové dozdívky a konstrukce



BUDOVA D
Č. P. 161
±0,000 =
= 203,530

BUDOVA C
Č. P. 160
±0,000 =
= 203,700

BUDOVA B
Č. P. 159
±0,000 =
= 204,200

BUDOVA A
Č. P. 158
±0,000 =
= 204,200


OBNOVA STĚNY PO ÚPRAVĚ VODOKOTELNICKY,
PŘEDSAZENÁ STĚNA ZE SOK,
OBNOVENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45 DP1
(NAPŘ. ROPPS 3,80.516 - OK 12)
2x REKONŠT. DVĚŘKA 400/400 MM, EI 30 DP1

Legenda PBŘ

- vstup do objektu
- ohraničení požárního úseku
- požárně nebezpečný prostor
- směr úniku
- UV + PK

únikový východ + paniková klika
- přenosný hasící přístroj (PHP)
- EPS

prostor chráněný EPS



poř. č. 1327 A) / D1

Investor:	Město Kroměříž Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	IČ 00287351
Objednatel:	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž	IČ: 71193430
Vypracovala:	Ing. Helena Palíčková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž	
Stavba:	Objekt Domova pro seniory U Kašny Elektrická požární signalizace Požárně bezpečnostní úpravy - Riegrovo nám. 158, 159, 160, 161, Kroměříž parc.č.st. 153, 152, 150, 149, k. ú. Kroměříž	
Zakázka:		036/2024 / D1/2025
Datum:		02 / 2025
Stupeň:		DPS

PBŘ.05/D1: Půdorys 4. NP celkový