

STANOVISKO č. 181/2023

pro územní a stavební řízení sloučené

Žadatel:

Ing. Vojtěch Řihák

Vojtěch Řihák

Nitranská 4486/16

76701 Kroměříž

Investor:

Město Kroměříž

Mgr. Tomáš Opatrný

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

Název stavby - akce:

Parkování na ulici Zborovská, Kroměříž

Místo stavby: Kroměříž 3296/6 (Kroměříž)

Katastr: Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování parkoviště a přístupové komunikace v Kroměříži na ulici Zborovská. Součástí stavby je vybudování trubkového vedení s rezervní chráničkou pro plánované elektro nabíjecí stojany, veřejné osvětlení a místo pro osazení kamerového systému města. V prostoru garáží bude vybudována opěrná zídka.

Odvodnění parkoviště a vozovky je řešeno zasakováním do okolního terénu. Parkoviště bude s povrchem z drenážní dlažby. Uliční vpusti na vozovce budou svedeny přípojkou DN200 do zasakovacího zařízení. Celý okolní prostor je zatravněn.

V zájmovém území stavby se nachází betonová kanalizační stoka DN400 v ulici Zborovská. Stoka je v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zákres sítí je pouze orientační. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VAK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu; u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba, zařízení (opěrná zídka, kabelová komora, zasakovací koš, sloup veř. osvětlení, dopravní značka, pevně zabudovaný městský mobiliář apod.) ani osazen dřevnatý porost.

Při stavbě inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při stavbě inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek.



Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr kanalizací - Bc. Náplava, tel. 573 517 120, mob. 720 977 094, e-mail: tomas.naplava@vak-km.cz

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 9. 2. 2023

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra
Výrobně technický náměstek

