

STANOVISKO č. 1477/2023

pro stavební řízení

Žadatel:

Zdeněk Vladyka

Na Honech I

5540

Investor:

Město Kroměříž

Soňa Borková

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

Název stavby - akce:

VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍ PLOCHY NA UL. MORAVSKÁ V KROMĚŘÍŽI

Místo stavby: Kroměříž 937/21 (Kroměříž)

Katastr: Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu parkovací plochy a opravu účelové komunikace na ulici Moravská v Kroměříži. Účelová komunikace bude sloužit jako příjezd ke garážím, k parkovištím soukromých firem a k bytovému domu, na komunikaci bude napojeno nové parkoviště v počtu 22 stání. Součástí stavby je i vybudování chodníku a úprava stávajících sjezdů. Zpevněné plochy budou nasvětleny novým veřejným osvětlením. Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 - Parkovací stání

SO 102 - Oprava účelové komunikace

SO 401 - Veřejné osvětlení

Parkovací stání budou vybudována s povrchem z drenážní dlažby umožňující zásak dešťové vody do podloží. Odvodnění komunikace s povrchem z asfaltobetonu je navrženo pomocí příčného a podélného sklonu do parkovacích míst, kde bude dešťová voda zasakována. Odvodnění účelové komunikace bude řešeno podélným a příčným spádem do liniového odvodňovacího žlabu s litinovým roštem šířky 300 mm. Žlab bude umístěn mezi objekty garáží. Odvod dešťové vody z povrchu účelové komunikace bude řešen kanalizační přípojkou PVC DN150 do navržené šachty na stoce dešťové kanalizace, která není ve vlastnictví ani v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Stoka je zaústěna do zatrubněného toku Zacharka. Sousední uliční vpust' bude vyčištěna a napojena na novou přípojku. Délka opravované účelové komunikace bude 84,76 m. Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na opravovanou komunikaci, odkud bude voda odváděna do liniového odvodňovacího žlabu nebo na zatravněný terén.

V zájmovém území stavby se nachází betonová kanalizační stoka DN600 v ulici Moravská. Stoka je ve vlastnictví a v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Přiložený zakresl sítí je pouze orientační. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. Dále je nutno vytyčit případné vodovodní a kanalizační přípojky nacházející se v řešeném území. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VAK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu; u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba, zařízení (sloup veřej. osvětlení, dopravní značka, pevně zabudovaný městský mobiliář apod.) ani osazen trvalý dřevnatý porost.

Při stavbě inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a min. krytí kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek.


Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 23. 10. 2023

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -37-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871


Ing. Petr Vedra
Ředitel společnosti

