

ZADAVATEL:

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

V Kroměříži dne 17.6.2025

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (06) k veřejné zakázce „**DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BARBORKA – REKONSTRUKCE PAVILONU K**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“).

Dotaz č. 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.5 jste zveřejnili nový VV a PD. Ve vysvětlení pro dotaz č.10 se v odpovědi píše, že „Výměna dveří bude nahrazena požární roletou“.

Bohužel ani ve VV, ani v PD nikde tato roleta není specifikována a zcela chybí výpis zámečnických konstrukcí.


Jak postupovat?


Odpověď č. 1

Administrativní chybou nebyla uveřejněna poslední verze upraveného soupisu prací, kde byla doplněna v D.1.1 ASŘ položka č. 134 - **PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA VNITŘNÍ - EI30 DP1 S200, O VELIKOSTI 1600x2250mm - PROVEDENÍ A SPECIFIKACE DLE VÝPISU**, a zámečnické výrobky a zařízení (D.1.1.19).

Zadavatel poskytuje poslední verzi soupisu prací a výpis zámečnických konstrukcí (D.1.1.19 - zámečnické výrobky a zařízení).

Přílohy:

 D.1.1.19 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY A ZAŘÍZENÍ

 P5_Soupis prací_VZD 06

.....
za pověřenou osobu