

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
Střídavá síť NN 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

- neživé části do 1000V:
 - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3
 - izolací dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- živé části:
 - polohou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.1
 - zábranou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.2.
 - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.3
 - izolací, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.4

PROSTORY:

- z hlediska úrazu el. proudem
- nebezpečné
- podle působení vnějších vlivů
- viz. PROTOKOL o určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vytyčeny všechny dotčené inž. sítě.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním na výkrese.
Před uvedením projektovaného zařízení do provozu je nutné zkontrolovat sled fází.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stávajících

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ navrhovaných


- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE - jednotná
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL
- ROZVODY NN

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ rušených

- KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL

LEGENDA

- TS KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE - Investor Město Kroměříž
- UZEMNĚNÍ PŮDORYS - Investor Město Kroměříž
- KABELOVÉ VEDENÍ VN - Investor EG.D /neřeší PD/
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ VN - Investor Město Kroměříž
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ VN - Investor EG.D /neřeší PD/
- NAVRHOVANÉ OBJEKTY - Investor Město Kroměříž /neřeší PD/



Vypracoval:	Jiří Malát		<div>ERMONTA</div> <div>silnoproudé elektromontáže</div> <div>Břest 79, 768 23 Břest tel.: 573 354 503 email: ermonta@ermonta.cz</div>	
Zodp. projektant:	Václav Hladil			
Stupeň:	DPS			
Místo stavby: k.ú. Kroměříž		Kraj: Zlínský		
Stavebník:			Číslo stavby:	P-067-23
Název stavby:	Sportovní hala v Kroměříži, TS		Název souboru:	D.2.3-01_situace.dgn
			Datum:	04-2025
			Formát:	3xA4
Obsah výkresu:	Situční plán		Měřítko:	Čís. výkresu:
			1:500	D.2.3-01