

STANOVISKO č. 1596/2024

pro stavební řízení

Žadatel:

Zdeněk Vladyka

Na Honech I

5540

Investor:

Město Kroměříž

Martina Vybíralová

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

Název stavby - akce:

CHODNÍK PRO PĚŠÍ KOTOJEDY - KROMĚŘÍŽ

Místo stavby: Kotojedy 125/1 st. (Kroměříž)

Katastr: Kotojedy

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu chodníku u silnice II/367 z Kotojed do Kroměříže po RD č.p. 3294 v délce 272,17 m. Součástí stavby je úprava stávajících sjezdů a vybudování dešťové kanalizace.

Chodník s povrchem z betonové zámkové dlažby bude vybudován v šířce 1,65 m. Ze strany terénních úprav bude na chodníku navržen betonový obrubník jako vodící linie pro nevidomé osoby. Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci, odkud bude srážková voda odváděna do nových uličních vpustí.

V řešené lokalitě bude vybudována dešťová kanalizace z potrubí PVC DN250 v délce 217,90 m pro odvodnění komunikace a chodníku. Srážkové vody budou odváděny do retenční nádrže o objemu 20 m³ s přepadem do přílehlé vodoteče Vážanského potoka. Na čele výústního objektu bude osazena zpětná klapka DN250. Na dešťové kanalizaci bude osazeno 9 šachet.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řady Lt DN100 včetně hydrantu, Lt DN200 a kanalizační stoka PVC 400, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále je nutno vytyčit vodovodní a kanalizační přípojky v místě stavby. V místě stavby se nachází kanalizační přípojka pro objekt č.p. 2505. Zákes sítí je pouze informativní. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK Kroměříž, a.s. Při křížení stávajícího podzemního vodohospodářského zařízení musí být provedeno jeho ruční odkrytí.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba, zařízení (retenční nádrž, kanalizační šachta, dopravní značka apod.) ani osazen trvalý dřevnatý porost. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

K zahájení zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Před vydáním kolaudačního rozhodnutí uzavře investor stavby smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění stoky dešťové kanalizace a výústního objektu na pozemcích parc.č. 3280, 1020/307, k.ú. Kroměříž, které jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy. Vyhotovení geometrického plánu zajistí a uhradí investor výše uvedené stavby.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek.

Kontakty:

vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, e-mail: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358, e-mail: milan.strasak@vak-km.cz

mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz

řešení věcných břemen - p. Veselý, tel. 573 517 236, mob. 720 574 144, e-mail: lubomir.vesely@vak-km.cz

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 3. 12. 2024

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871



Ing. Petr Vedra
Ředitel společnosti

