

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje  
Územní odbor Kroměříž  
Dopravní inspektorát  
Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž

Č. j. KRPZ-12421-4/ČJ-2024-150806-PRO

Kroměříž 15. listopadu 2024

Počet stran: 1

Přílohy: 4/4

Zdeněk Vladyka s.r.o.  
NA HONECH I 5540  
760 05 ZLÍN

**"Chodník pro pěší Kotojedy - Kroměříž" - vyjádření.**

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát přijal dne 05. 11. 2024 Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci výše uvedené akce zpracované ve stupni pro společné povolení stavby. Předmětem žádosti je stavba nového chodníku včetně připojení sousedních nemovitostí na ulici Kotojedská v Kroměříži.

**Po posouzení projektové dokumentace Policie České republiky, pracoviště dopravního inženýrství DI Kroměříž** v kontextu ustanovení § 10 k § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění **nemá námitek k realizaci výše uvedeného stavebního záměru a jeho připojení na pozemní komunikaci** dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření **za předpokladu**, že samotné provedení stavebních úprav bude odpovídat platné legislativě včetně s ní souvisejících stavebně-technických norem a předpisů. To znamená, že na základě § 12 odst. 3 vyhl. č. 104/1997 Sb. s odkazem na ČSN 73 6056 čl. 7.4. a ČSN 73 6101 čl. 11.8. by měly být všechny sjezdy realizovány ze zpevněného lehce čistitelného povrchu na délku předpokládaného vozidla z důvodu zabránění vynášení šterku a bláta na vozovku v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci předloženou pracovišti dopravního inženýrství DI Kroměříž a pro rozsah akce v ní uvedený s tím, že se vyjadřujeme pouze ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci dotčeného dopravního prostoru a veřejného prostranství.

Zpracoval:  
por. Ing. Bc. Milada Procházková  
974 675 255

npor. Mgr. Aleš Strážnický, DiS.  
vedoucí oddělení