



MUKMSS11498819

Odbor investic

vyřizuje Bc. Martin Hýža
e-mail martin.hyza@mestokm.cz
telefon 573 321 255
číslo jednací MeUKM/109939/2025
datum 18.08.2025
počet stran 4

Ing. Jakub Burý
Tovačovského 2784/24
767 01 Kroměříž
IČO: 74298445

Vyjádření

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.07.2025 Město Kroměříž, zastoupené odborem investic

s d ě l u j e,

že v zájmovém území specifikovaném v příloze k žádosti o vyjádření ze dne 18.07.2025 ve věci „**Obnova fasády domu č. p. 33, Velké náměstí, Kroměříž**“ v k.ú. Kroměříž, se nachází majetek města, a to Metropolitní optická síť města Kroměříže a areálová kanalizace.

Dle Vaší projektové dokumentace dojde k činnosti v ochranném pásmu této sítě – viz příložená situace č.1.

Metropolitní optická síť města Kroměříže je uložena v hloubce 500–800 mm, pod komunikací v hloubce 1,0 až 1,2 m.

Na základě výše uvedeného požadujeme dodržení následujících podmínek:

1. **Před zahájením zemních a výkopových prací** je nutné požádat o vytýčení trasy Metropolitní optické sítě města Kroměříže.
Kontaktní osoby správce sítě:
 - Pavel Kopecký – tel.: 573 321 122, e-mail: pavel.kopecky@mestokm.cz
 - Jaroslav Dratva – tel.: 573 321 124, e-mail: jaroslav.dratva@mestokm.cz
2. Organizace, dodavatelé a všechny osoby provádějící povolené práce jsou povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození Metropolitní optické sítě města Kroměříže jak zemními pracemi, tak provozní činností.
3. **Veškeré zemní a výkopové práce** v ochranném pásmu trasy Metropolitní optické sítě města Kroměříže je nutné provádět **ručně**.
4. Investor nebo dodavatel prací zodpovídá za to, že nedojde k poškození trasy Metropolitní optické sítě města Kroměříže.
5. V případě poškození trasy Metropolitní optické sítě města Kroměříže je nutné tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě**. Veškeré práce spojené s opravami a odstraňováním havárií způsobených stavební činností hradí investor nebo dodavatel stavby.
6. Práce na případných opravách bude realizovat společnost určená městem Kroměříž – odborem informačních technologií.



7. **V místech obnažení trasy** Metropolitní optické sítě města Kroměříže v důsledku stavebních prací požadujeme **provést před záhozem kontrolu** na místě, a to za přítomnosti odpovědné osoby. Kontrola musí být zaznamenána písemně (stavební deník, protokol apod.).
8. Jakékoli změny, rozšíření rozsahu stavby nebo jiné zásahy, které by se mohly dotknout trasy Metropolitní optické sítě města Kroměříže, je nutné **předem konzultovat a předložit k odsouhlasení** ve formě písemné nebo výkresové dokumentace.

Dále se v zájmovém území na st. parc. č. 259/1 a parc. č. 3076 nachází areálová kanalizace v majetku a provozování města Kroměříž. Viz přiložená situace č.2.

Toto vyjádření se vztahuje pouze na sítě a technickou infrastrukturu v majetku města Kroměříž.

Přílohy: Situace č.1.
Situace č.2.

Bc. Martin Hýža
referent odboru investic
Městský úřad Kroměříž



Situace č.1.



Situace č.2.

