OZNAČENÍ	NÁZEV	TYP	KUSŮ
A	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ 2×60W	478 702.101	26
B	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚN. 2 UM. PRŮM. 1×60W	E/5/18/03	4
C	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ ZÁVĚSNÉ (d/350mm) 1×100W	E/8/02/01	6
D	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ DO KUCH.LINEK 1×60W	E/3/18/01	7
E	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁST. I STROPNÍ 1×75W E5W/230V	478.041/01	20
F	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁST. NOUZOVÉ 2EW/24V	E/19/20/03	7
G	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PRŮM. NÁVĚT. I STROJ. 1×100W	E/11/20/02	1
H	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ VANIČKOVÉ 2×40W	7231/21/10	14
I	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮM. STROPNÍ 1×40W	5731/18/05	22
E.S	ELEKTRICKÝ SPORÁK, MORA 7,6825 kW, 3/400V	3×100	1
E.O	EL. OHŘÍVAČ TMR 7 - 30+60W, 220V	NORMA 401	1
E.V	EL. VENTILÁTOR ELEO 30W, 220V	VHV-A	1
PLSH.1-6	TYPOVÁ BYTOVÁ ROZVODNICE S JISTIČI (9A0 + 2×250 + 2×500mm)		6 + 1 + (2)
RHO2,03	TYPOVÁ ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE TYP PE 13 (4+01)+(6+2)		
SR2	PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ (d950×550×225mm) v = 60cm		

A1KYL 4B×16mm² PŘÍVOD PRO PLSH OBVOD WL01.06
A1KYL 4B×16mm² PŘÍVOD PRO PLSH OBVOD WL01.09
A1KYL 4B×16mm² PŘÍVOD PRO PLSH OBVOD WL01.12
C1YR 2B×1,5mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.06
C1YR 2B×1,5mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.08
C1YR 2B×1,5mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.04
A1KYL 2B×2,5mm² OSVĚTLENÍ OBVOD WL01.21
A1KYL 2B×2,5mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.14
A1KYL 2B×2,5mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.15
C1KY 2B ×2,5 mm² NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 4.NP.
C1KY 2A ×2,5 mm² NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 3.NP.
C1KY 2A ×2,5 mm² NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 2.NP.
2) A1KYL 4B×10mm² PŘÍVOD PRO ROZVODNICE PLSH
7×(M 2B×1,5 mm²) TYČ ŽLABU 100×40 mm PŘÍVOD PRO PLSH
A1KYL 4B×10mm² PŘÍVOD PRO ROZVADĚČE PEO
A1KYL 2B×2,5 mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.17
A1KYL 2B×2,5 mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.18
C1YR 2B×1,5mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.03
C1KYSR 2×2,5 mm² OSVĚTLENÍ NOUZOVÉ WL.1RN
C1YR 2B×1,5 mm² ZÁSUVKY WL01.20
A1KYL 2B×2,5 mm² OSVĚTLENÍ WL01.16
C1KY 4B×2,5 mm² PŘÍVOD PRO SPORÁK
C1YR 2B×1,5 mm² ZÁSUVKY, OBVOD 2
C1YR 2B×1,5 mm² ZÁSUVKY, OBVOD 5
C1YR 2B×1,5 mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD 1
C1YR 2B×1,5 mm² ZÁSUVKY, OBVOD 4

A1KYL 4B×16mm² PŘÍVOD PRO PLSH E RHO2 2.NP.
A1KYL 2B×2,5mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.16
A1KYL 2B×1,5 mm² OSVĚTLENÍ, OBVOD WL01.17
A1KYL 4B×16 mm PŘÍVOD PRO PLSH E RHO2 4.NP.

A1KYL 5C×2,5mm² OSVĚTLENÍ WL01.13
A1KYL 4B×10mm² PŘÍVOD PRO RVH E RHO1

2×A1KYL 3×185+95mm² + A1KYL 4B×16mm²
PŘÍVOD PRO RHO1

A1KYL 5C×2,5mm² WL01.13 A1KYL 4B×10mm² PŘÍVOD PRO RVH

101 A1KYL 2B×2,5 mm² OSVĚTLENÍ OBVOD WL01.01

2×C/WL01.01

A1KYL 2B×2,5mm² WL01.01

103 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114-1 114-2 114-3 114-4 114-5 114-6 115-2 115-3 115-4 115-5 116-1 116-2 116-3 116-4 116-5 117 118

RHO2 RHO3 SR2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEGENDA MISTNOSTI

CISLO MISTNOSTI	UCEL MISTNOSTI	EL. PROST.	PLOCHA m²
101	VSTUPNI HALA	3.1.1	24,12
102	CHODBA	3.1.1	13,80
103	SCHODISTE	3.1.1	19,05
104	UKLID	3.1.1	2,02
105	VYTAH UTI 500/0,7	3.1.1	4,86
106	SKLAD VOZICKU	3.1.1	7,35
107	CHODBA	3.1.1	44,32
108	PREDSIN	3.1.1	6,94
109	CHODBA	3.1.1	4,88
110	KOUPELNA,WC	3.1.1	4,39
111	KUCHYNE	3.1.1	13,14
112	ODPOCINEK POKOJ	3.1.1	18,55
113	POKOJ	3.1.1	14,5
114-1÷6	PREDSIN	3.1.1	6x 4,88
115-1÷6	KOUPELNA,WC	3.1.1	6x 4,39
116-1÷6	POKOJ	3.1.1	6x20,72
117	KIOSEK	3.1.1	8,70
118	KIOSEK	3.1.1	8,70

2) dle ČSN 33 23 25

POZNÁMKA:
SILNOPROUDÁ EL. INSTALACE V 1.-4. N.P. BUDE PROVEDENA KABELY A1KYL, C1KY V OBVODECH A1KYL A C1R A C1 ULOŽENÝCH PŘÍMO POD OMÍTKOU STĚN A STROPU.
V BYTECH BUDE EL. INSTALACE PROVEDENA PŘÍMO VODIČI C1YR 1,5 A KABELY C1KY 2,5 mm² ULOŽENÝMI BUĎ POD OMÍTKOU STĚN A STROPU, NEBO V TRUBKOVODECH V PANELECH. PŘÍSTROJE, TJ. KRABICE, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY BUDOU V PROVEDENÍ POD OMÍTKU, ČÁSTEČNĚ PRO LIŠTOVÝ ROZVOD. VYPÍNAČE A ZÁSTEČNĚ I ZÁSUVKY BUDOU ZÁSADNĚ UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca 90-120cm OD PODLAH, ZÁSUVKY OSAZENÉ SAMOSTATNĚ BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca 60cm OD PODLAH (MIMO KUCH. LINKU A KOUPELNU). KRABICE BUDOU OSAZENY V PŘEFABRIKOVANÝCH OTVORECH V PANELECH (VÝPLŇ TVÁRNÉ SMĚSÍ) ROZVODY NA CHODBĚ BUDOU PROVEDENY BUĎ POD OMÍTKOU (C1YR) NEBO V PVC ŽLABECH 100/40mm NEBO PVC LIŠTÁCH L7O. V KOUPELNÁCH BUDE PROVEDENA ZVÝŠENÁ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM. ZDOBŘET BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 340165.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN+3DNE 380V/TN-C.
OCHRANA: NULOVÁNÍM DLE ČSN 341010 - ZÁKLADNÍ.
POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 341010 - ZVÝŠENÁ.



Ved. projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
ING.ARCH.NOVÁ	V. CHYTIL	V. CHYTIL	ING.TOLÁK
	B. Chytil	B. Chytil	

STAVBA: OBYTNÝ DŮM STŘEDNÍ SKUPINY SLUŽBOU - OS ZACHAR KROMĚŘÍŽ
OBJEKT Č. 01 - ČÁST A
OBSAH: 1.PODLAŽÍ - EL. ROZVODY - SILNOPROUD

stavoprojekt zlín
tř. T. Bati 508 tel. 2781

FORMÁT: A0/A1 | ÚČEL: PROJEKCE
DATUM: VI. 1974
Č.Z. 02 - 0012 - 1ET
MĚŘÍTKO 1:50 | Č.V. 05-1-04