



ROZVÁDEČOVÁ SKŘÍŇ

OZNAČENÍ ŠTÍTKU		
POZ.Č.	PRO POL.:	TEXT
1.	HL1.1	ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM
2.	SA5.1	Č1 – UT,AUT/RUČ
3.	SA5.2	Č2 – NABÍJENÍ TUV,AUT/RUČ
4.	SA5.3	Č3–CIRKULACE TUV MŠ2,AUT/RUČ
5.	SA5.4	Č4–CIRKULACE TUV MŠ3,AUT/RUČ
6.	SA5.5	DOPOUŠTĚNÍ, AUT/RUČ
7.	TL6.1	DEBLOKACE PLYNU
8.	SA1.1	HLAVNÍ VYPÍNAČ
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

ŠÍŘKA: 800 mm
VÝŠKA: 800 mm
HLOUBKA: 250 mm
KRYTÍ: IP 40/20
VÝVODY: SHORA
OCHRANA– ODPOJENÍM
OD ZDROJE

BARVA: ŠEDÁ
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:
230V,50Hz
24VAC,50Hz

DATUM	12/2025	STAVBA REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY MATEŘSKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ KOLLÁROVA 3945 MĚŘENÍ A REGULACE		INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ VELKÁ NÁMĚSTÍ 115/1, 76701 KROMĚŘÍŽ	A.Č. 037/2025	MERITKO N	LIST: 14
VYPRACOVAL	ING.JIŘÍ STANČÍK						LISTŮ:
KONTROLOVAL				OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ RM: POHLED NA ROZVADĚČ	Z.Č. 12/2025/037	Č.V. D1.2.6.2–01	
ZMENA/DATUM							