



VÝPIS POZIC

- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ZÁVĚSNÝ S NEREZOVÝM HOŘÁKEM VÝKON 11,0–58,7 kW (dT 80/60°C)
- 2 EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRO JISTĚNÍ KOTLE OBJEM 25 LT PN 6 , PŘETLAK PLYNU 180 kPa
- 3 NEUTRALIZAČNÍ JEDNOTKA – PLASTOVÝ KONTEJNER S NEUTRALIZAČNÍM GRANULÁTEM) DO VÝKONU 360 kW
- 4 PÁJENÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA B 120x70, DN50, (70 DESEK) PRO VZÁJEMNÉ ODDĚLENÍ TOPNÉ VODY dP=20 kPa
- 5 ODLUČOVAČ NEČISTOT A KALŮ S MAGNETICKOU VLOŽKOU DN80
- 6 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO TYP 3 25–100, Q=3,53 m³/h, H=6,50 m, P=153W, 230V, 1,33A
- 7 TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ZDVHOVÝ DN 32, kvs 16,, dP=5,01 kPa, POHON 0–10V – DODÁVKA MAR
- 8 SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ MODUL 120, VIZ DETAIL
- 9 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO TYP 3 32–120, Q=3,82 m³/h, H=8,71 m, P=182W, 230V, 1,56A
- 10 TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ZDVHOVÝ DN 32, kvs 16, dP=5,85 kPa, POHON 0–10V – DODÁVKA MAR
- 11 SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ MODUL 120, VIZ DETAIL
- 12 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO TYP 3 25–80, Q=3,0 m³/h, H=4,55 m, P=116W, 230V, 1,02A
- 13 EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRO JISTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU NAPŘ. 400/6, OBJEM 400 litrů, PN 6, PŘETLAK PLYNU UPRAVIT NA 180 kPa
- 14 KABINETOVÝ ZMĚKČOVACÍ FILTR , KAPACITA 60 m³xdH, Q=2,0 m³/h
- 15 OBJEM PRYSKYŘICE 15lt, PNB, 230V, 5W (ELEKTRONICKÉ OBJEMOVÉ ŘÍZENÍ)
- 16 ZÁSOBNÍKOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY S INTENZIVNÍM OHŘEVEM O OBJEMU 500 LITRŮ, PŘESTUPNÍ PLOCHA 6 M²
- 17 EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRO PITNOU VODU 60 LITRŮ S PRŮTOČNOU ARMATUROU
- 18 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO V NEREZOVÉM PROVEDENÍ PRO PITNOU VODU 25–60N
- 19 ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY 25 D, Q=0,9–2,7 m³/h, 4 W, 230 V
- 20 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO V NEREZOVÉM PROVEDENÍ PRO PITNOU VODU 25–80N
- 21 ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY 25 D, Q=0,9–2,7 m³/h, 4 W, 230 V
- 21 STÁVAJÍCÍ ŠACHTA S NOVÝM KOMPOZITNÍM PACHOTĚSNÝM POKLOPEM, STÁVAJÍCÍ KALOVÉ ČERPADLO

DATUM	12/2025	STAVBA	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY	INVESTOR:	MĚSTO KROMĚŘÍŽ	A.Č.		LIST: 1
VYPRACOVAL	ING.JIŘÍ STANČÍK		MATEŘSKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ		VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 76701 KROMĚŘÍŽ	037/2025	MERITKO N	LISTŮ: 1
KONTROLOVAL			KOLLÁROVA 3945	OBSAH VÝKRESU:	SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJU MaR V KOTELNĚ	Z.Č. 12/2025/037	Č.v. D1.2.6.2–04	
ZMĚNA/DATUM			MĚŘENÍ A REGULACE					