

Přehled výsledků výpočtů:

Název	Minimální hodnota	Požadovaná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
Budova - 1.NP - Počítačová učebna				
Činitel denní osvětlenosti	(0,7) 60 / 95 %	(2,0) 17 / 50 %	4 %	0,073
Denní složka - Činitel denní osvětlenosti	(0,5) 60 / 95 %	(1,0) 60 / 50 %	4 %	0,073
Budova - 1.NP - Odborná učebna				
Činitel denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 40 / 50 %	5 %	0,1
Denní složka - Činitel denní osvětlenosti	(0,5) 100 / 95 %	(1,0) 100 / 50 %	5 %	0,1

komentář

nevyhovuje
nevyhovuje ani pro sdružené osvětlení

nevyhovuje
vyhovuje pro sdružené osvětlení

