



poř. č. 1454

Investor: Město Kroměříž Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž		IC 00287351
Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332, 767 01 Kroměříž		
Krajský úřad: Zlín		Město: Kroměříž
Stavba: Domov pro seniory U Kašny Výměna výtahů v budovách A+B a D parc. č. st. 153, st.152, st. 149, k. ú. Kroměříž		Zakázka: 026 / 2025 Datum: 08 / 2025 Účel: DSP Formát: 2A4
D.3 Požárně bezpečnostní řešení		
Název: Stanovení kategorie stavby		Č. výkresu: D.3-01.1

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: Výměna výtahů v budovách A+B a D domova pro seniory U Kašny

Místo stavby: Kroměříž, Riegrovo nám. 158, 159, 161

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie II

TŘÍDA VYUŽITÍ: čtvrtá třída využití

K II T4

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: --

Základní údaje o stavbě

Zastavěná plocha stavby:	1 200,00 m ²	Počet nadzemních podlaží (NP):	4
Výška stavby:	10,60 m	Počet podzemních podlaží (PP):	1
Světelná výška podlaží:	m	<= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.	
Navrhovaný počet osob:	130 osob		
Počet ubytovaných osob:	83 osob		
Počet osob vyžadujících asistenci:	0 osob		

Stanovení třídy využití

Prostory určené ke spánku:	ANO
Prostory určené pro veřejnost:	ANO
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:	NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

Budova, která je kulturní památkou:	ANO	
Stavba určena výhradně k bydlení:	ANO	
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE	
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):	NE	
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:	NE	
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	NE	
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	NE	Množství: m ^{3m3}
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE	Objem: litrů
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE	Objem: m ³
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE	
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE	Množství: kg
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE	
Silniční nebo železniční tunel:	NE	Délka: m
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	NE	Množství: m ³
Tunel metra nebo stanice metra:	NE	
Sklad střeliva:	NE	Množství: ks
Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE	

v. 15.12.2021



V Kroměříži, srpen 2025

Vypracovala: Ing. Helena Paličková

č. aut. ČKAIT 1300214