

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto poskytuje znění požadavku vč. vysvětlení.

Požadavek č. 1.:

Dobrý den, ve složce d 1.4.3 VZT je v seznamu příloh uvedena položka 002 - Seznam strojů a zařízení. Tato příloha ale chybí, složka ji neobsahuje. Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení a případné doplnění. Děkuje.

Vysvětlení:

Soubor 002 – Seznam strojů a zařízení je v plném rozsahu zpracován do soubor 598_40_pd_havlickova_vykaz_vymer (výkaz výměr). Soubor 002 tedy již není samostatnou součástí PD a proto není poskytován.

Požadavek č. 2.:

V díle 712 Povolkové krytiny jsou tyto 2 položky:

176	K	71277-001	Provedení střešní vegetace	m2	244,069
179	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	244,069

Obě mají stejnou výměru. K položce 179 je položka materiálu (substrát). Co má být tedy oceněno v položce 179?

Vysvětlení:

V položce č. 179 bude oceněno rozhrnutí střešního substrátu na střešní konstrukci dle ceníkové položky /pozn. položka č. 176= osazení a dodávka střešní vegetace (tráva, suchomilné rostliny), položka č. 179= rozhrnutí substrátu, položka č. 180=dodávka samotného substrátu).

V Praze dne 7. 8. 2020

za JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o.
Mgr. Vlastimil Křesálek, v. r.