



GP: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ  BEJČEK BIZDRA DVOŘÁK  ROKYCANOVA 30  PRAHA 3, 130 00   TEL: 271 772 639  FAX: 222 590 945  EMAIL: bbd@bbd.cz  HTTP: www.bbd.cz  IČO: 26149788  DIČ: CZ-26149788 </div> </div>		KOOPERANT:  ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
INVESTOR: <div style="text-align: center;"> <b>Sportovní zařízení města Kroměříže,</b>  <b>příspěvková organizace</b>  <b>Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž</b> </div>					
AKCE: <div style="text-align: center;"> <b>ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ</b>  <b>parc.č. st. 6025, st. 4592 a st. 4591, kat. území Kroměříž</b>  <b>"Rekonstrukce technologie chlazení, včetně nové chladicí desky a stavebních úprav objektu technologie"</b> </div>					
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: <div style="text-align: center;"> <b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</b> </div>					
GP, HIP:	ING. PAVEL BEJČEK		DATUM:	12 / 2019	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	RADOVAN MÍK		ZAKÁZKA Č.	12 / 2019	
PROJEKTANT:	VÁCLAV NAVRÁTIL		MĚŘÍTKO:		
VYPRACOVAL:	ING. DANIEL HAJZLER		ČÍSLO PARÉ:		
PROFESE: <b>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>			ČÁST:	<b>D.1.1.4.c</b>	
VÝKRES: <b>ROZVÁDĚČ RM</b>			Č.V.:	<b>D.1.1.4.c.3</b>	



TYP PROVEDENÍ: OCEP SKŘIŇ – 2 POLE  
KRYTÍ: IP40 / IP20  
ROZMĚRY šxvxh: 2x1000x2000x600 mm  
DĚLENÍ: –  
NÁTER: TYPOVÝ  
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI  
PŘÍVOD (Y): ZDOLA  
VÝVODY: DOLU

Trafostanice

Kompenzace napájení

Kompenzace ovl. Rozváděč chlazení

Napájení hala ZS, napájení stáv. vývodu

Rezerva

