



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MÍSTNOST			
OZN.	NÁZEV	(m2)	OSVĚTLENOST Em
ZIMNÍ STADION			
1.01	LEDOVÁ PLOCHA	1684,79	
1.02	OKOLÍ LEDOVÉ PLOCHY	12,13	
1.03	TECHNOLOGICKÝ KANÁL	166,67	
1.04	VÝJEZD ROLBY	19,36	
OBJEKT TECHNOLOGIE			
1.05	OBSLUHA	11,32	500lx
1.06	CHODBA	6,23	100lx
1.07	WC PŘEDSÍŇ	1,37	200lx
1.08	WC	1,33	200lx
1.09	SPRCHA	3,36	200lx
1.10	STROJOVNA CHLAZENÍ	80,38	
1.11	STROJOVNA CHLAZENÍ	95,59	
1.12	SUTERÉN STROJOVNY	11,04	
1.13	DÍLNA	15,75	500lx
1.14	CHODBA	6,50	100lx
1.15	ROZVODNA NN	34,03	200lx

- POZNÁMKA:
- INSTALACE BUDE ULOŽENA NA POVRCHU, V HL. VODOROVNÝCH TRASÁCH V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH, SVISLE ODBOČKY V PH TRUBKOVÝCH SYSTÉMECH (TUHÁ TRUBKA + KOLENO Z OHEBNÉ TRUBKY)
 - V SOC. ZÁZEMÍ BUDE INSTALACE ULOŽENA POD OMÍTKU
 - V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV STŘECHY BUDE STÁVAJÍCÍ VOLNĚ VEDENÉ KABELOVÉ VEDENÍ PŘELOŽENO DO PERFOROVANÉHO ŽLABU 50x62 mm S VÍKEM. ŽLAB BUDE ULOŽEN NA PODPĚRY 100mm.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
V PROSTORÁCH NEBEZPEČNÝCH DOPLNĚNÁ DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍM

GP:	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEJČEK BIZDRA DVORÁK ROKYCANOVA 30 PRAHA 3, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 590 945 EMAIL: bbd@bbd.cz HTTP: www.bbd.cz IČO: 26149788 DIČ: CZ-26149788	KOOPERANT:	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDUŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
-----	---	------------	--	----------------------

INVESTOR:	Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž
-----------	---

AKCE:	ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ parc.č. st. 6025, st. 4592 a st. 4591, kat. území Kroměříž "Rekonstrukce technologie chlazení, včetně nové chladicí desky a stavebních úprav objektu technologie"
-------	---

PROJEKTOVÝ STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE					
--	--	--	--	--	--

GP, HIP:	ING. PAVEL BEJČEK		DATUM:	12 / 2019
HLAVNÍ PROJEKTANT:	RADOVAN MÍK		ZAKÁZKA Č.	12 / 2019
PROJEKTANT:	VÁCLAV NAVRÁTIL		MĚŘITKO:	
VYPRACOVAL:	ING. DANIEL HAJZLER		ČÍSLO PARÉ:	
PROFESE:			ČÁST:	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			D.1.1.4.c	
VÝKRES:			Č.V.:	
DISPOZICE			D.1.1.4.c.2	