

Příloha 1 - Úpravna vody

Výkon kotelny	kW	80 – 500
Objem topného systému	m ³	2,0 – 4,0
Doba plnění topným médiem	h	< 2,6
Digitální objemové řízení		✓
Rozměry	Výška mm	822
	Šířka mm	302
	Hloubka mm	480
Maximální průtok	m ³ /h	1,2
Objem náplně	dm ³	15
Maximální kapacita iontové výměny	m ³ × odH	56
Průměrná spotřeba soli pro regeneraci	kg	2,5
Průměrná spotřeba vody pro regeneraci	litry	75 – 90
Rozsah pracovních tlaků min./ max.	bar	1,4 – 8,0
Typy filtrů vhodných pro použití se změkčovačem		Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2
Průměr přípojky	palce	1