

# Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín

tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

---

Č.j.: KHSZL 14702/2020

V Kroměříži, dne 24. 6. 2020

Spisová značka: KHSZL/14702/2020/2.5/HOK/KM/MAR-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Ing. Kristýna Maršálková, tel. 573 504 116, e-mail: kristyna.marsalkova@khszlin.cz

Ing. Jiří Sýnek

Nar. dne: 23. 10. 1955

Výhledy 1738

763 61 Napajedla

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k dokumentaci stavby „Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Podzemní kontejnery Vejvanovského“ umístěnou na pozemcích parc. č. 3160 a 3117/1 v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení**

---

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 8. 6. 2020 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Kroměříž, IČ: 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, zastoupené na základě písemné substituční plné moci ze dne 30. 10. 2019 v zastoupení fyzickou osobou Ing. Jiřím Sýnkem, nar. dne: 23. 10. 1955, trvale bytem Výhledy 1738, 763 61 Napajedla, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „**Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Podzemní kontejnery Vejvanovského**“ umístěnou na pozemcích parc. č. 3160 a 3117/1 v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „**Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Podzemní kontejnery Vejvanovského**“ umístěnou na pozemcích parc. č. 3160 a 3117/1 v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení pro vydání společného povolení a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o:**

S dokumentací „**Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Podzemní kontejnery Vejvanovského**“ umístěnou na pozemcích parc. č. 3160 a 3117/1 v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení

**s e s o u h l a s í.**

### **Odůvodnění:**

Předložená dokumentace řeší umístění polopodzemních kontejnerů ve městě Kroměříž v katastrálním území Kroměříž v prostoru ul. Vejvanovského, která v současnosti slouží jako parkoviště, tržiště a jako předprostor vstupu do Podzámecké zahrady, z dalších stran je lokalita vymezena bytovými objekty, pro zvýšení efektivity svozu, estetiky a čistoty sběrného místa. Dokumentaci vypracoval ENVlprojekt CZECH s.r.o., IČ: 03581853, se sídlem Na Požáře 144, 760 01 Zlín (hlavní projektant: Ing. Jiří Sýnek, ČKAIT: 1301490) v květnu 2020.

Kontejnery jsou umísťovány do zastavěného území. Stanoviště se, podle územně plánovací dokumentace, nachází na plochách veřejného prostranství. Stavba bude sloužit pro oddělený sběr odpadů kategorie ostatní odpad od obyvatel.

Odpad bude ukládán do následujících sběrných nádob:

- podzemní kontejner 5 m<sup>3</sup> na papír
- podzemní kontejner 5 m<sup>3</sup> na plast
- podzemní kontejner 5 m<sup>3</sup> na SKO
- podzemní kontejner 3 m<sup>3</sup> na sklo

#### *SO 01 – stanoviště STA 5 - Vejvanovského*

Kapacita podzemních kontejnerů– 1 x 3 m<sup>3</sup> + 3 x 5 m<sup>3</sup>

Zastavěná plocha 24,5 m<sup>2</sup>

Podzemní část kontejneru je nádoba kvadratická z pozinkovaného plechu vložená do ochranného vnějšího betonového sila. Železobetonová vana je vyrobena z vysokopevnostního armovaného betonu - hmotnost cca 7t.

Vyprazdňování separačních kontejnerů bude do velkoobjemových kontejnerů pomocí hydraulického jeřábu umístěného na vozidle, četnost bude zvolena po uvedení do provozu.

Vzdálenost kontejnerů od bytové zástavby bude nejméně cca 10 m.

Jedná se o nezbytnou technickou vybavenost zajišťující čistotu a estetiku daného území. Prostor pro umístění nového stanoviště je v současnosti využíván jako parkoviště.

S ohledem výše uvedené skutečnosti se předpokládá, že po instalaci polopodzemních kontejnerů nedojde ke zvýšení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v předmětných lokalitách.

Dle předložené dokumentace budou v průběhu realizace stavby veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Ing. Kristýna Maršálková  
odborný rada  
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 1

### **Rozdělovník:**

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK, územní pracoviště Kroměříž - oddělení hluku, EIA a IPPC