



**ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S**  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
**411.2 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)**  
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTÍ  
**411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)**  
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY  
411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

VPRACOVAL:	Tomáš Lutonský	<b>FAKO</b> PROJEKT S.R.O. Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek	
INVESTOR:	Sociální služby města Kroměříže, p.o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž	
MÍSTO STAVBY:	Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5	
ČÁST PD:	D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMÁT: 5xA4
NÁZEV AKCE:	Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany	DATUM: 02/2022
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP–ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ PD: DUR+DSP, DPS
	1:100	MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.5–2