



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3
411.2 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLNKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

VYPRACOVAL:	Tomáš Lutonský	
ŽODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek	
INVESTOR:	Sociální služby města Kroměříže, p.o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž	
MÍSTO STAVBY:	Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5	
ČÁST PD:	D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMÁT: 5x4
NÁZEV AKCE:	Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany	DATUM: 02/2022
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP–ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ PD: DUR+DSP, DPS
	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.5–3

