



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
201	PODKROVÍ	85,5	OSB DESKY
202	PODKROVÍ	117,8	ŽB STROPNÍ DESKA

SOUSTAVA NAPĚTÍ:  
3 PEN AC 400/230V, TN-C – HLAVNÍ NAPÁJECÍ ROZVODY  
3 NPE AC 400/230V, TN-C-S – ROZVODY ZA HLAVNÍM ROZVADĚČEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE čl. 411.1  
čl. 411.1 IZOLACÍ, KRYTY, PŘEPÁŽKAMI  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (PŘI PORUŠE)  
čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (PŘI PORUŠE)  
čl. 411.3.3 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  
AB5 – PROSTOR UVNITŘ OBJEKTU S REGULACÍ TEPLOTY  
AB8 – PROSTOR VENKOVNÍ NECHRÁNĚNÝ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !

- LEGENDA ELEKTRO:
- A - PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ LED, 230V, IP20, 48W, 3600lm, Ra83, NAPŘ.: FULGUR ANETA 560 LED 48W/4000K
  - B - PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ LED, 230V, IP20, 36W, 2600lm Ra83, NAPŘ.: FULGUR ANETA 500 LED 36W/4000K
  - C - PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ LED, 230V, IP20, 20W, 1500lm, Ra83, NAPŘ.: FULGUR ANETA 350 LED 20W/4000K
  - CS - SVÍTIDLO KRUHOVÉ LED SENZOR, 230V, IP20, 20W, 1450lm, Ra83, NAPŘ.: FULGUR ANETA-S 350 LED 20W/4000K
  - D - PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ LED, 230V, IP20, 24W, 1800lm, Ra83, NAPŘ.: FULGUR ANETA 410 LED 24W/4000K
  - E - PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ LED, 230V, IP65, 30W, 1850lm, NAPŘ.: FULGUR MELLISA LED 30W/4000K
  - F - PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO PRACHOTĚS LED, 230V, IP65, 40W, 4200lm, NAPŘ.: FULGUR ADELE LED 1200/4000K
  - GS - PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO LED-SENZOR, 230V, IP65, 20W, 1300lm, NAPŘ.: FULGUR MELISSA MAXI-S B LED 20W/4000K
  - H - VENKOVNÍ LED REFLEKTOR, 230V, IP65, 50W, 4000lm, NAPŘ.: FULGUR XENA LED 50W/4000K
  - JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20/44
  - STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ/NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20/44
  - KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘÁZENÍ 7, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
  - TLAČÍTKO ŘÁZENÍ 1/0, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
  - BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO V KRYTU, TOTAL STOP, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ
  - ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE) V KRABICI POD OMÍTKU, IP20/IP44
  - ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 2x 230V/16A (2P+PE) 1x400V/16A VČETNĚ JISTIČŮ A PROUD.CHRÁNIČŮ 30mA
  - HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICE
  - DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ KABELEM CY4/ZŽ
  - VOLNÝ VÝVOD 230V/400V, DÉLKA KABELU 2M
  - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA, VEDENO POD OMÍTKOU
  - ROZVADĚČ SILNOPROUDU

YPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Jiří Maršálek	Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Pavel Horák		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	6x4
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Elektroinstalace STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE			ÚČEL:	DPS
			ČÁST:	D.1.4.a
			MĚŘÍTKO:	1:100
OBSAH: PŮDORYS 2.NP			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	04