



VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Jiří Maršálek 	Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Pavel Horák		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	3xA4
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Elektroinstalace STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE			ÚČEL:	DPS
			ČÁST:	D.1.4.a
OBSAH: ROZVADĚČ RMS1			MĚŘÍTKO:	—
			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	07

ROZVADĚČ RMS1



ROZVADĚČ:

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

POLOHA:

STUPĚŇ KRYTÍ:

BARVA:

DVĚŘE:

VNĚJŠÍ ROZMĚRY: (šířka x výška x hloubka)

KONSTRUKCE:

POČET ŘAD, MODULŮ:

PŘÍVOD:

Vývody:

Zapuštěná rozvodnice BF-U-2/48-C

3NPE ~ 50Hz; 400V / TN-S

POD omítkou

IP30/IP20

Bílá

Plechové plné s 1-bodovým otočným zámek, jednokřídlé

590 x 1070 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)

S DIN lištami

Max. počet řad DIN lišt 6 (modulů 144).

Vrchem

Vrchem

ŠTÍTKY:

POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ - HLAVNÍ VYPÍNAČ

VYPNI V NEBEZPEČÍ - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI !

SOUSTAVA NAPĚTÍ:

3+NPE AC 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- OCHRANA V NORMÁLNÍM PROVOZU

-IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

-ZABRAŇAMJ NEBO KRYTMI

-DOPLŇKOVÁ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM

- OCHRANA PŘI PORUŠE

-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ROZVADĚČE!

Vypracoval: Ing. Jiří Maršálek

Kontroloval: Ing. Kateřina Foltýnová

Datum : 08/2022

AKCE: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE

NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RMS1

A.Č.:

Z.Č.:

V.Č.: 07

LIST Č.:

2/3

RMS1

