



Legenda stavebních objektů, ploch a značení

- Zemní kabel pro napájení osvětlení přechodu + 2x asymetrické LED svítidlo
- zemní kabel + zemnění - dl. 24,5 m + protlak pod vozovkou 14 m
- Zeleň - stromy - stávající
- Drátěné oplocení - stávající
- Veřejné osvětlení
- Sloup vzdušného vedení NN /VN/
- Kanalizační vpust'
- Podzemní hydrant

Legenda inženýrských sítí

- Vedení NN - zemní
- Vedení VN 22kW - zemní
- Vedení NN pro VO - zemní
- Vodovod
- Jednotná kanalizace
- NTL plynovod + přípojky
- STL plynovod + přípojky
- Telefonní a sdělovací kabely - zemní
- Optické vedení - zemní

Poznámky

Veškeré výkopové a zemní práce v ochranných pásmech vedení IS a blízkosti vzrostlých stromů budou prováděny RUČNĚ bez využití mechanizace z důvodu ochrany IS a kořenového systému.

- 1.- Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.
Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajistí stavebník před zahájením realizace výstavby.
- 2.- Výškové uspořádání - výškový systém Bpv. Výškové řešení navazuje na výškopis stávající komunikace ploch
- 3.- Před výškovým osazením stavby ověřit výšky napojování na stávající komunikace a chodníky, vstupy do přiléhajících objektů a ověřit dostatečné krytí kanalizace a ostatních IS!
- 4.- Podzemní inženýrské sítě:
 - ochrana IS - požadavky zprávců IS
 - odstupové vzdálenosti, křížení, krytí IS dodržet dle ČSN 73 6005!
 - před realizací stavby provést ručně kopané sondy v místech IS!
- 5.- BOZ při práci na staveništi:
 - veškeré práce nutno provádět v souladu s tech. předpisy, zejména je nutné dodržovat příslušné vyhl. BOZ při práci a na staveništi
- 6.- Dopravní značení:
 - realizaci dopravního značení provede odborná firma
 - dopravní značení bude odsouhlaseno a projednáno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací

Souřadnicový systém : S-JSTK
Výškový systém : Bpv



Vypracoval	Zodp. proj. profese	Autorizovaná osoba
Michal Fianta	Michal Fianta	Ing. Josef Šíco
Místo stavby:	ul. Velehradská u OD Tesco, Kroměříž	
Investor:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	
STAVBA	Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž	
OBJEKT	SO-002 Osvětlení přechodu	
OBSAH	Situace osvětlení	

<div><div>Michal FIANTA IČ 761 78 048 Lubná 121, 767 01 Lubná gsm 774 411 444 fianta.michal@mfprojekt.cz atelier : Prusinovského 203, 767 01 Kroměříž PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div>	
FORMÁT	2 x A4
DATUM	06 / 2022
STUPEŇ	Společné SP+ÚR
MĚŘITKO	1: 250
Č. KOPIE	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	22 - 436
ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
2022 - 436	D.1.4.b)-001