

*Pan**Ing. Jakub Burý  
Tovačovského 2784/24  
767 01 Kroměříž**Váš dopis značky / ze dne  
9.6.2022**Naše značka  
3417/BD/2022**Vyřizuje / linka  
Ing. Bednařík**Datum:  
27.6.2022**Vyřizuje: Ing. Jakub Burý  
Telefon: 606 919 814  
E-mail: projekce@bury.cz***Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení**

**k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu k akci „Oprava střechy a krovu obecního domu č.p. 33“, st. p.č. 259/1 v k.ú. Kroměříž. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle výkresu číslo C.3 v měřítku 1:250, číslo zakázky 07-22, datum 05/2022.**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené stavby „Oprava střechy a krovu obecního domu č.p. 33“, st. p.č. 259/1 v k.ú. Kroměříž se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení, světlo VO, pojistková skříň a rozvaděč VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma, k souběhu a ke křížení se stávající kabelovou trasou VO.

Stávající kabelová trasa VO je vedena ve fasádě budovy a v kabelovém loži v chodníku těsně podél obvodové zdi domu. Ve fasádě budovy, v ulici Křížkovského, je i pojistková skříň světla VO, světlo VO a rozvaděč VO. V klenbě podloubí z Velkého náměstí je umístěné stávající zařízení VO (kabelové vedení a svítidla) po celé délce podloubí.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) před zahájením zemních a výkopových prací **požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO**. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd.VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.**
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.
- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.

- 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.**
- 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítě VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

**Poznámka:**

**KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 183/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.**

**K výše uvedené akci nemáme pro účely stavebního povolení žádné jiné připomínky a požadavky.**

Vyjádření má platnost do 27.06.2023.

*Příloha: -*

**Kroměřížské technické služby, s.r.o.**  
**Provoz veřejné osvětlení, elektromontáže**  
**Kaplanova 2959 -10-**  
**767 01 Kroměříž**  
**IČ 26276437; DIČ CZ26276437**



*Ing. Bednařík Drahošlav*  
*Technik sítě VO-KTS, s.r.o.*