



LEGENDA

- zásuvka systému ATS min. 11 polů s číslem okruhu
- zásuvka 230V/IP44
- zásuvka 400V/63A/IP44

- trasa zálohovaného napáj. kabelu CYKY-J 5x6mm2 z R do RS2
- sružená trasa kabelů v PVC el. instal kanále 100x40 mm:
 - CYKY-J 3x2,5 mm2
 - CYKY-J 5x10 mm2
 - LiYY 12x1 mm2
- sružená trasa kabelů v chrániče ve vydrážkovaném betonu podlahy dvora
 - CYKY-J 3x2,5 mm2
 - CYKY-J 5x10 mm2
 - LiYY 12x1 mm2

- propojovací kabel CMFM 12x1 mm2 s koncovkami
- propojovací kabel CMFM 3x2,5 mm2 s koncovkami
- propojovací kabel CYKY-J (RE) 5x10 mm2 s koncovkami

POZNÁMKA:

- propojovací kabeláž mezi DA a objektovými zásuvkami délky min. 6m
- el. instal kanál kotvený cca. po 0,5 m
- veškeré el. instalace budou vedeny v liště na povrchu, v drážce nebo na příchytkách v podhledu
- přípojná místa DA na venkovní fasádě dvora ve výšce 1200mm nad terénem

BARVA OZNAČUJE ROZSAH DODÁVKY NZ

BARVA OZNAČUJE ROZSAH PŘÍPRAVY INVESTORA

ZHOTOVITEL: RH elektroprojekt s.r.o. Za Mlýnem 29 147 00 Praha 4		Tel.: +420 273 132 213 E-mail: info@rhep.cz URL: www.rhep.cz IČ: 29040388 DIČ: CZ29040388			
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		VYPRACOVAL Aleš Svoboda		<div>ZAK.ČÍSLO: 08-08-2014</div> <div>DATUM: 08/2014</div> <div>FORMÁT: 2 x A4</div> <div>MĚŘÍTKO: 1:200</div> <div>PARÉ:</div>	
OBJEDNATEL: MěÚ Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Aleš Svoboda			
		KONTROLOVAL Aleš Svoboda			
MÍSTO STAVBY: KROMĚŘÍŽ					
KRAJ: ZLÍNSKÝ					
STAVBA: Projekt DA pro MěP Kroměříž					
STAVEBNÍ OBJEKT: MěP Kroměříž, Velké náměstí 33/11, Kroměříž, 767 01				KÓD PROF.: D.1.4	
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE DA				ČÍSLO: H.05	REVIZE: -