

Zdeněk Vladyka,
projektant dopravních staveb
Na Honech I, 5540
760 05 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-11315/2022/5203/Fi

VYŘIZUJE

Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno 28.4.2022

CYKLOSTEZKA KOTOJEDY - VÁŽANY S LÁVKOU PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

(k.ú. Vážany u Kroměříže; ORP Kroměříž; kraj Zlínský; ČHP 4-12-02)

Charakteristika akce:

Jedná se o DÚR + DSP +DPS smíšené cyklostezky včetně lávky přes DVT Kotojedka, CS propojí místní části Kotojedy a Vážany. PD zpracoval pan Zdeněk Vladyka v r. 2021, investorem je Město Kroměříž.

Stavební objekty:

SO 101 - CYKLOSTEZKA

Jedná se o smíšenou stezku, která začíná u železničního přejezdu mezi Kotojedy a Vážany a konec je situován ve Vážanech na ulici Lesní. Povrch stezky bude tvořit asfaltobeton a navržená šířka je 3,0 m, tl. konstrukce 360 mm. Stezka je rozdělena na dvě trasy (A,B) - 430,27 m a 63,87 m. První vede podél silnice III/36734 – Kotojedy – Vážany, překonává vodoteč Kotojedku dřevěnou lávkou a končí před vjezdem do domova seniorů. Druhá trasa začíná za vjezdem do domova seniorů a napojuje se na ulici Lesní.

Odvodnění zpevněných ploch, bude provedeno podélným a příčným sklonem na zatravněný terén - cyklostezka bude ohraničena z jedné strany zapuštěným betonovým obrubníkem pro odtok vody na terén a z druhé převýšeným betonovým obrubníkem. Součástí objektu je přeložka stožárů veřejného osvětlení, sjezd na účelovou komunikaci, nové oplocení domova důchodců a odpočinkové místo.

SO 201 - LÁVKA

NK je z plnostěnných nosníků z lepeného dřeva, podlaha z příčných dřevěných trámů. Nosná konstrukce je uložena na elastomerových ložiscích. Spodní stavba je železobetonová, uložení NK na elastomerových ložiscích. Rozpětí NK je 14,5 m, délka přemostění 14,0 m, šířka lávky 4,3 m. Založení hlubinné. NK je odvodněna volně do koryta, mezi prvky jsou navrženy mezery pro volný odtok vody. Voda na předpolích je svedena do skluzů z kamenné dlažby šířky 500 mm. Skluzy jsou zaústěny do vývážště z lomového kamene s proštěrkováním. Provedení skluzů i vývážště musí být přírodě blízké, bez obvodových obrubníků.

Koryto v místě stavby je značně zanesené a navazuje na koryto pod mostem, které je zpevněno kamennou rovnaninou. Koryto pod lávkou až ke stávajícímu mostu bude pročištěno a zpevněno kamennou rovnaninou. Kolem opěr bude provedeno zpevnění z kamenné rovnaniny s proštěrkováním. Sklony svahů jsou navrženy v maximálním sklonu 1:1,5. Terén pod mostem bude nastřmen pro návaznost na cyklostezku. Tloušťka zpevnění je min 500 mm. Lávka převede stoletou vodu (193,88 m n.m.) s rezervou min. 0,5 m.

DVT Kotojedka (IDVT 10188613) je ve správě Povodí Moravy, s.p., přímý správce ZSM, provoz Zlín. Lokalita leží v záplavovém území.

Dotčený vodní útvar: Kotojedka od toku Olšinka po ústí do toku Morava ID VÚ : MOV_1120.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

II. Vyjádření správce vodního toku Kotojedka

Jako správce vodních toků (Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Zlín) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Přejezd přes cyklostezku na pravém břehu DVT Kotojedka bude osazen dopravním značením, které umožní vjezd vozidlům správce toku, tzn. dodatkovou tabulkou s textem: Povodí Moravy, s.p. vjezd povolen.
2. Provoz cyklostezky se bude řídit provozním řádem odsouhlaseným Povodím Moravy, s.p.
3. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán (§ 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
4. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody. Způsob dotčení tohoto břehového porostu, tj. kácení a případná náhradní výsadba, bude odsouhlasen ekologem závodu Střední Morava a přímým správcem vodního toku – provoz Zlín
5. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
6. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín (Tečovská 1109, 763 02 Zlín, Ing. Foukal, tel.: 577 105 973, provozzlin@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní písemně oznámeno zahájení a ukončení prací v blízkosti vodního toku, přímý správce bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům.
7. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl případně v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku. Stavbou dotčené pozemky státu, ke kterým právo vlastníka vykonává Povodí Moravy, s.p., budou po dokončení prací řádně upraveny a protokolárně předány správci toku.

8. Příímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložen návrh provozního řádu cyklostezky projednaného s Povodím Moravy, s.p.
9. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou bude dotčen pozemek státu parc.č. 682/1 v k.ú. Vážany u Kroměříže, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Dana Pukovcová, tel.: 571 425 204) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú.
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování
- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.,provoz Zlín